



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Postboks 24
5401 STORD

Vår dato: 15.08.2019
Vår ref.: 201908036-3
Arkiv: 312 / 044
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anne Johanne Rognstad
22959445/ajr@nve.no

Tillatelse til midlertidig senkning av Svartavatnet, Stord kommune

NVE gir tillatelse til at Sunnhordland Kraftlag AS kan senke vannstanden i Svartavatnet ned til kote 346 i september 2019, i medhold av vannressursloven § 8. Tillatelsen er gitt på vilkår.

Om søknaden

Vi viser til søknad fra Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) datert 19. juli 2019 om tillatelse til midlertidig senkning av Svartavatnet i Stord kommune.

SKL søker om senkning av vannstand i Svartavatnet til kote 346 i perioden september 2019. Det må gjøres i forbindelse med arbeider med å skifte ut gammel ventil i gammel driftstunnel. Det gamle driftsrøret til Børtveit kraftverk skal benyttes som tappeledning.

SKL viser til tidligere søknad om senkning av Svartavatnet til kote 342,5 som var nivået ved inntaksrist. Vannet kan ikke senkes lavere enn til kote 346 pga. terskel i forkant av inntakstunnelen.

Reguleringen av Svartavatnet er konsesjonsfri og det er dermed ikke fastsatt LRV for magasinet, men magasinet tappes normalt ikke lenger ned enn til kote 347.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. Søknaden ble sendt på høring til Fylkesmannen i Vestland og Stord kommune med frist for uttale 9. august. Vi har ikke mottatt noen uttalelser til saken.

NVEs vurdering

NVE har gitt midlertidige tillatelser til senkning av Svartavatnet både i 1997, 2013 og i 2017. I 2013 ble det gitt tillatelse til senkning ned til kote 342 i perioden 1. mai til 31. august. Begrunnelsen i 2013 var at magasinet måtte senkes for å undersøke driftstunnelen som en del av planleggingen av ny vannvei. I 2017 ble det gitt tillatelse å senke vannstanden i Svartavatnet ned til kote 343 i perioden 1. juli til 1. oktober. Begrunnelsen for senkningen i 2017 var anleggelse av ny vannvei. NVE er ikke kjent med at senkningen av Svartavatnet har ført til ulemper eller skader for allmenne interesser ved de tre tidligere tilfellene.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

SKL kjenner ikke til allmenne interesser som kan bli berørt av senkningen av Svartavatnet. Ingen av høringsinstansene har uttalt seg til søknaden.

Perioden som omfattes av søknaden er begrenset til september måned og vannstanden senkes en meter under normalt. Vi er innforstått med at magasinoppfylling avhenger av nedbør- og tilsigsituasjon, men vi forutsetter at SKL gjennomfører arbeidet så fort de kan, og begrenser perioden med lav vannstand i Svartavatnet så langt det lar seg gjøre.

Det har ikke fremkommet informasjon som tilsier at det omsøkte tiltaket ikke burde tillates, og NVE kan ikke se at tiltaket vil være til nevneverdig skade for noen kjente allmenne interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og at det ikke er kjente allmenne interesser som blir berørt. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Sunnhordland Kraftlag AS kan senke vannstanden i Svartavatnet ned til kote 346 i september 2019.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannførendringer skal skje med myke overganger.
- Perioden med vannstand under normalt nivå, kote 347, skal gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under kote 347.
- Senkningen av vannstanden i Svartavatnet skal gjøres kjent for lokale interesser minst én gang før nedtappingen starter.
- Eventuelle krav til minstevannføring skal overholdes i den aktuelle perioden.
- NVE forutsetter at SKL har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kopi til:

FYLKESMANNEN I VESTLAND

Stord kommune

SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS v/Svein Gerhard Langaker