

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
Postboks 38
4441 TONSTAD

Vår dato: 28.10.2019
Vår ref.: 201909108-5
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Vedtak: Overtredelse av systemansvarforskriften § 14

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Sira Kvina Kraftselskap har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. Sira Kvina Kraftselskap har i forbindelse med idriftsettelse av Roskrepp kraftstasjon etter endringer i anlegget den 10. januar 2018 ikke fulgt systemansvarforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Sakens bakgrunn

Den 14. august 2019 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av Roskrepp kraftstasjon etter skifte av elektronisk turbinregulator og nytt elektronisk rusevern fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Anlegget ble satt i drift 10. januar 2018. Systemansvarlig ble informert om tiltaket 27. juni 2019 og fattet vedtak om godkjenning 14. august 2019, dvs. vedtaket ble fattet ett år og syv måneder etter idriftsettelse. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarforskriften § 14 første ledd og har derfor en plikt til å rapportere dette til NVE.

I brev av 17. september 2019 skriver dere at dere hadde en feil på den gamle regulatoren og at det ble akutt bestilt service på anlegget. Det viste seg at det var vanskelig å gjennomføre reparasjon på anlegget og som et akutt tiltak ble elektronikken på regulatoren byttet. Ved idriftsettelse ble nødvendige og pålagte prøver gjennomført. Videre skriver dere at det ikke var mulig å informere systemansvarlig i god tid før idriftsettelse, men dere beklager at søknad om godkjenning ikke ble sendt til systemansvarlig rett etter utskiftingen.

Ved oversendelse av vedtaket beskriver Statnett konsekvensen av overtredelsen. De forklarer at tiltaket følger funksjonskravene som stilles i FIKS¹, og dersom dere hadde søkt i tide ville de ikke stilt ytterligere krav. Siden de ikke ble informert har man ikke kunnet bekrefte funksjonaliteten til produksjonsanlegget og modelleringen av endringer er forsinket, noe systemansvarlig anser som uheldig.

Tidligere brudd på systemansvarsforskriften § 14

I løpet av vinteren 2013/2014 behandlet vi en lignende sak med Sira Kvina Kraftselskap. I forbindelse med behandling av saken kom det frem at forskriften ikke ble fulgt på grunn av en forglemmelse. I en kommentar til saken forklarte dere at informasjonsplikten i § 14 ble innarbeidet i den interne sjekklisten for prosjektgjennomføringer, slik at forskriften blir fulgt for fremtidige prosjekter.

NVE sin foreløpige vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. I uttalelsen til saken forklarer dere at det ikke var tid til å informere systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Vi vil presisere at forskriften er tydelig på at systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan settes i drift. I tilfeller der det haster å motta vedtak om godkjenning, forutsetter vi at dette avklares og løses i dialog med systemansvarlig før spenningssetting, slik at anlegget ikke idriftsettes uten vedtak.

Vi bemerker i tillegg at systemansvarlig ikke ble informert om tiltaket før ett år og syv måneder etter gjennomføring, selv om dere ved tidligere brudd lagde nye rutiner for etterlevelse av forskriften.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at tiltaket berører andre konsesjonærer og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på konsekvensene av overtredelsen, at systemansvarlig ikke ville stilt ytterligere krav om de hadde fått anledning og at overtredelsen ikke var forsettlig. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14 og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

¹ [Funksjonskrav i kraftsystemet.](#)



Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Statnett SF