



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NTE ENERGI AS
Postboks 2552
7736 STEINKJER

Vår dato: 20.12.2019
Vår ref.: 201909981-3
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Joachim Kjelstrup

NTE Energi AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Strømsetervatnet i Follavassdraget i Verran kommune

Vi viser til deres søknad av 29.11.2019 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Strømsetervatnet.

Om søknaden

Gjeldende manøvreringsreglement for Strømsetervatnet i Verran kommune ble gitt ved kgl.res. 30.4.2003. NTE Energi AS søker nå om å senke vannet 0,5 meter under LRV mellom 1.1.2020 og slutten av februar, eller frem til vårflommens begynnelse. Søknaden er begrunnet med at det er nødvendig å forbedre funksjon/kvalitet på måling/beregning av tapping i lukene, og å redusere problemer med ising på lukeanlegget. Dette krever å fjerne en naturlig terskel i magasinets utløp mot dammen. For å fjerne denne terskelen må magasinet tappes 0,5 meter under LRV (laveste regulerte vannstand). Fordi anleggsarbeidet i perioder betinger at minstevannføringen pumpes forbi Strømseterdammen søker de også om å redusere minstevannføringen fra 0,5 m³ til 0,1 m³/s i samme periode.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har forelagt saken for lokale myndigheter (Verran kommune og FM i Trøndelag) på telefon for å få deres syn på saken, og de har ingen innvendinger til søknaden. Verran kommune har nevnt at det kan være noe skutertrafikk over isen på Strømsetervatnet av lokale hytteeiere, og de ber søker vurdere om det er behov for å varsle disse om at vannstanden vil være lavere enn normalt.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. De miljømessige virkningene som følge av en senking på 0,5 meter under LRV og redusert minstevannføring over en relativt kort periode er etter vårt syn begrenset. I følge NTE er varigheten av

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

arbeidene estimert til ca. åtte uker, kanskje mer, avhengig av tilsigsforholdene og fremdriften på arbeidene.

Tiltaket vil gjøre det enklere for NTE å holde seg innenfor reguleringsgrensene for Strømsetervatnet. For å ha litt tid å gå på i forhold til ev. problematiske tilsigsforhold eller svak fremdrift grunnet uforutsette forhold, mener vi, i likhet med NTE, at det er fornuftig å utvide tillatelsens varighet til inntil vårflommen begynner om nødvendig.

NVE har gjort søk i relevante databaser for å sjekke om det er arter eller naturtyper som krever spesielle hensyn i området. Etter det NVE kan finne er det ingen registreringer som kommer i konflikt med tiltaket som er omsøkt.

Vi forutsetter at NTE gjør perioden under LRV så kort som mulig og at redusert slipp av minstevannføring begrenses i størst mulig grad. Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at 0,5 meter senking under LRV og tidvis redusert minstevannføring fra 0,5 til 0,1 m³/s i denne perioden er til skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at NTE Energi AS kan senke Strømsetervatnet 0,5 under LRV og å redusere slipp av minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s over en periode på inntil 8 uker i perioden 1.1.2019-29.2.2019. Ved uforutsette forhold kan perioden forlenges til vårflommens start uten ny søknad.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- NTE skal varsle hytteeiere i området rundt Strømsetervatn om at vannstanden vil være lavere enn normalt for å gjøre dem oppmerksom på en eventuelt økt risiko ved ferdsel over isen i den aktuelle perioden.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til LRV skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet, men likevel ikke slik at krav til minstevannføring brytes.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 28.04.2008 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin..

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



Annet

Vi gjøre ellers oppmerksom på at søknad om fravik fra reglement for Strømsetervatnet vil bli behandlet som egen sak vinteren 2020. Den vil bli sendt på høring i god tid i forkant til kommune, Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Joachim Kjelstrup
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Fylkesmannen i Trøndelag
Verran kommune