

From: Joachim Kjelstrup
Sent: fredag 28. februar 2020 12.12
To: postmottak@steinkjer.kommune.no; fmtlpost@fylkesmannen.no; postmottak@trondelagfylke.no
Cc: nte@nte.no
Subject: Begrenset høring av søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Strømsetervatnet i Steinkjer kommune - 201909981

Bakgrunn

NTE Energi AS har søkt NVE om å fravike manøvreringsreglementet for Strømsetervatnet i perioden 1. juni 2020 til 1. september 2020. Årsaken er nødvendig rehabilitering av dammen som pålagt av NVE.

Arbeidet ble påbegynt rett etter årsskifte. Da ga NVE tillatelse til at NTE kunne senke Strømsetervatnet 0,5 under laveste regulerte vannstand (LRV) og å redusere slipp av minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s over en periode på inntil 8 uker i perioden 1.1.2020-29.2.2020.

Søknaden

Denne gangen søker NTE om å slippe mer vann enn det manøvreringsreglementet åpner for. Dette for å holde vannstanden i Strømsetervatnet lav nok til å få utført rehabiliteringsarbeidet i perioden 1. juni til 1. september. I manøvreringsreglementet for Strømsetervatnet står det blant annet følgende:

«I perioden 1. juni til 1. september skal det ikke tappes fra Strømsetervatnet bortsett fra pålagte minstevannføring så lenge vannstanden er under kote 258,40. Kravet til fylling kan fravikes ved prognoser om forventet flom.»

Det er altså dette punktet de søker om å fravike. De ønsker å senke vannstanden under kote 258,4 ved å slippe mer enn minstevannføringen som er pålagt (0,5 m³/s). De søker ikke om å senke vannstanden under LRV.

Tappingen vil innebære at det blir lav sommervannstand i Strømsetervatnet i 2020. I følge søknaden vil de miljømessige konsekvenser små, men det vil være estetiske virkninger. Søker opplyser at grunn- og hytteiere rundt vannet er allerede informert om NTEs planer for rehabilitering av Strømseterdammen.

Sakens dokumenter finnes på NVEs nettsider [her](#)

Høring

Hensikten med høringen er å få inn synspunkter på planene som er presentert i søknaden. Alle som ønsker kan uttale seg til saken. NVE ønsker synspunkter om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ eller forslag til begrensninger i planene. Vi ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle ulemper ved gjennomføringen av prosjektet. Uttalelser vil bli publisert på sakens nettside og hele eller deler av uttalelser vil bli referert i vedtaket. Vi ber om at det blir utarbeidet et sammendrag som kan brukes til dette.

Frist for innsending av høringsuttalelsen er:

6.4.2020

Slik sender du inn en høringsuttalelse:

NVE foretrekker at du sender inn uttalelsen elektronisk. For å gjøre dette kan du gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/konsesjonssaker eller sende e-post til nve@nve.no. Du kan også sende uttalelsen som brev til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Med hilsen

Joachim Kjelstrup | overingeniør

NVE | Konsesjonsavdelingen | Seksjon for ny vannkraft



Tlf: 22 95 91 47