

SKL Produksjon AS
V/Torfinn Kolle
Stallabrotvegen 119
540 EIKELANSOSEN

Dykkar ref.:
Torfinn Kolle

Vår ref.:
Rolf Oen

Dato:
13.06.2016

Nettilknytning av Kvanndalselva Kraftverk .

Fusa Kraftlag SA har laga ein samla samfunnsøkonomisk plan som tek for seg framtidig nettløysing/ forsterking av linjenettet, utløyst av framtidig venta produksjon i Fusa kommune.


Kvanndalselva Kraftverk får tilknytning til Fusa Kraftlag SA sitt 22.kV nett på følgjande vilkår.

- Kraftverket må ta sin del av kostnaden med forsterking av 22.kV linje Holdhus-Solvang.
- Kraftverket vil normalt levera inn mot Eikelandsosen sek.stasjon.
Ved behov for montering av kondensatorbatteri i Eikelandsosen, må kraftverket ta sin del av kostnaden med dette.
- Kraftverket må tilfredsstillere krav i tilknytnings-og nettleieavtale mot Fusa Kraftlag SA.

Fusa Kraftlag SA brukar gjeldande regelverk for anleggstilskot for nettkostnad utløyst av ny produksjon.

Utrekning av anleggstilskotet for Kvanndalselva Kraftverk vert utført når eventuell konsesjon føreligg.

Med helsing
Fusa Kraftlag SA



Rolf Oen
Driftsleiar