

Norges vassdrags - og energidirektorat

Saksbeh./tlf.nr: Marianne Sjølund/99294034  
Deres ref./tlf.nr:  
Deres dato:  
Vår ref.: 20/00404-2  
Vår dato: 16.06.2020

## Svar - høring - konsesjon - Kvanndalselva kraftverk - Sunnhordland Kraftlag AS

Vi viser til Sunnhordland Kraftlags søknad om bygging av Kvanndalselva kraftverk i Bjørnafjorden kommune. Kraftverket vil mate inn produksjonen sin i regionalnettet til Haugaland Kraft Nett i Eikelandosen, som ligger under Stord transformatorstasjon.

Anleggenes funksjonsegenskaper er gjenstand for offentlig rettslig vedtak av systemansvarlig iht. forskrift om systemansvaret §14. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten slikt vedtak, ref. veiledning gitt på våre [nettsider](#)<sup>2</sup>. Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetsegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse. Anlegget er planlagt med damanlegg (vannreserver), og kan brukes i frekvensregulering dersom anlegget bygges og utstyres for det. Vi vil derfor også minne om at dersom aggregatet planlegges å brukes i separatområdedrift for forsyning av lokal last, må det meldes inn til systemansvarlig da det kan ha betydning for driften.

Vi gjør også oppmerksom på at søknad om funksjonalitet iht. fos § 14, skjer uavhengig av prosessen for å søke om nettkapasitet til ny produksjon og forbruk (nettilknytning). Vi oppfordrer til å starte denne prosessen tidlig. Les mer om nettilknytning på våre [nettsider](#)<sup>3</sup> Som følge av EUs tredje elmarkeds pakke skal Statnett overta anleggene som er definert som transmisjonsnett i Stord, herunder transformatorene mellom 300 og 66 kV. Inntil overdragelsen av nettanleggene er det Haugaland Kraft Nett som eier transformatorene i Stord, og må svare for om det er kapasitet til innmating av mer produksjon under denne stasjonen. Når det gjelder det øvrige transmisjonsnettet vil kraftverket ligge innenfor SKL-snittet og sånn sett bidra til å redusere kraftunderskuddet i området.

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Marianne Sjølund kontaktes.

Med vennlig hilsen  
Statnett SF

Harris Utne  
Avdelingsleder Nettutvikling