

AS EIDEFOSS
Postboks 160
2684 VÅGÅ

Vår dato: 06.03.2020
Vår ref.: 201914530-5
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Vedtak: Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)¹ fatte vedtak om at AS Eidefoss har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter RME følgende vedtak:

1. AS Eidefoss har i forbindelse med idriftsettelse av anlegg etter endringer den 8. juli 2019 ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Kommentarer til varsel om vedtak

Vi har ikke mottatt noen innspill til varsel om vedtak av 6. februar 2020.

Sakens bakgrunn

Den 9. desember 2019 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av utskiftet generatortransformator i Nedre Tessa fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt uten godkjenning av systemansvarlig. Anlegget ble idriftsatt to måneder og tre uker før informasjon om tiltaket ble sendt til systemansvarlig. Vedtak om godkjenning etter systemansvarsforskriften § 14 ble

¹ RME er fra 1. november 2019 utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3. RME er fortsatt en del av NVE, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. Der hvor vi tidligere har vist til NVE som mottaker eller avsender av dokumenter, blir det nå vist til RME. Den praktiske betydningen for dere er at en eventuell klage på vedtak fra RME vil bli behandlet av Energiklagenemnda.

Adresse

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

E-post: rme@nve.no, Telefon: 22 95 95 95, Internett: <http://reguleringsmyndigheten.no/>
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



fattet 9. desember 2019. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har derfor en plikt til å sende kopi av vedtaket til RME.

Tidligere brudd på systemansvarsforskriften § 14

I 2017 behandlet vi en lignende sak² med AS Eidefoss. I forbindelse med behandling av saken kom det frem at forskriften ikke ble fulgt fordi dere på det tidspunktet ikke hadde nok kjennskap til kravene, men at dere oppdaterte rutinene deres slik at disse skulle bli fulgt ved fremtidige prosjekter.

AS Eidefoss sin kommentar til saken

I brev av 10. januar 2020 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi interne kommunikasjonen ikke fungerte da ansvaret for rapporteringen ble overført fra en person til en annen. Videre skriver dere at dere har gjennomgått og innskjerpet rutinene slik at systemansvarsforskriften § 14 vil bli fulgt ved fremtidige prosjekter.

Systemansvarlig sin vurdering av konsekvensen

I godkjenningsvedtaket av 9. desember 2019 skriver systemansvarlig at transformatoren har de funksjonskravene systemansvarlig stiller og en søknad i tide ville ikke ført til at det hadde blitt stilt ytterligere krav. Systemansvarlig vurderer at konsekvensen av forsinket søknad som liten.

RME sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan settes i drift.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at tiltaket ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi lagt vekt på konsekvensene av overtredelsen i denne saken er små, at systemansvarlig ikke ville ha stilt ytterligere krav om de hadde fått anledning, og at handlingen var ubevisst. Vi har også lagt vekt på at dere har oppdatert rutinene deres for etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14 i samsvar med de nye rutinene, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. RME avslutter med dette saken.

² RMEs referanse: 201702938



Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemda innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: