



Høringsuttalelse til konsesjonsplikt-vurdering-opprustning og utvidelse av Mo og Flittig kraftverk i Skien kommune

Løvenskiold Fossum Kraft søker om anmodning om å vurdere konsesjonsplikt etter vannressursloven for økning av slukeevnen i Mo kraftverk fra 4,7 m³/s til 5,0 m³/s, og Flittig kraftverk fra 4,2 m³/s til 5,2 m³/s.

I forbindelse med en opprustningen som ble gjennomført i perioden 2016-2018, ble det installert større aggregater enn det som var forutsatt i NVEs vedtak i 2016. De installerte aggregatene gjør det mulig å øke den maksimale slukeevnen i kraftverkene.

På bakgrunn av dette, ber Løvenskiold Fossum Kraft om en ny vurdering av konsesjonsplikten.

Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Moelva og Hoppestadelva påvirkes av kjøringen i Mo og Flittig kraftverk. Disse vannforekomstene er i moderat økologisk tilstand, og miljømålet er godt økologisk potensial innen 2027. For å nå dette miljømålet, er det viktig at alle sektorer bidrar. En sikker vannføring i Moelva og Hoppestadelva, ved å innføre standardvilkår om minstevannføring vil bidra til å bedre vandringsmulighetene for fiks og ål, samt bunndyrfaunaen vil forbedres. Det er også knyttet sterke friluft- og fiskeinteresser i dette området som må hensynstas.

En økning i slukeevnen ved Mo og Flittig kraftverk medfører at det ytterligere vil renne mindre vann i elver og sidebekker i dette vassdraget, og vil derfor forverre miljøtilstanden i elvene/bekker nedstrøms kraftverkene. Dette er ikke i tråd med vannforskriftens formål.

Vannområde Skien-Grenlandsfjordene mener at en økning av slukeevnen bør utløse konsesjonsplikt, da endringen vil medføre dårligere forhold for fisk og bunndyr i elvene nedstrøms Flittig og Mo kraftverk. Vannområdet mener også at hele Løvenskiold-Fossum reguleringen bør vurderes under ett, og at konsesjonsplikt med standardvilkår bør innføres på alle kraftverkene.

Med hilsen

Cathrine Nedberg
Vannområdekoordinator