

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering
Hvervenmoveien 33
3511 HØNEFOSS

Vår dato: 05.02.2020
Vår ref.: 201915014-2
Arkiv: 312
Deres dato: 19.12.2019
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tord Solvang
toso@nve.no

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Strandefjord i forbindelse med rehabilitering av stengsel i Fasle elv - våren 2020

Bakgrunn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok en søknad fra Foreningen til Bægnavassdragets regulering (FBR) datert 9.5.2019 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Strandefjord i Nord-Aurdal kommune høsten 2019. Søknaden ble sendt på høring til Nord-Aurdal kommune og Fylkesmannen i Innlandet. NVE ga tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet i vedtak den 1.7.2019 (NVE 201905189-3).

Om søknaden

NVE har mottatt følgende søknad fra Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) den 19.12.2019:

«Vi viser til vår søknad av 9. mai i 2019 om fravikelse manøvreringsreglementet for Strandefjorden høsten 2019, til NVEs tillatelse av 1. juli 2019, og til vårt brev av 8. juli 2019 om utsettelse av tiltaket.

Som meddelt lyktes det oss ikke å få inn tilbud på det planlagte vedlikeholdet ved terskelen i Fasle i høst. Vi tar derfor sikte på å gjennomføre det våren 2020, og på samme måte som beskrevet i søknaden av 9. mai. Vi vil gå ut med forespørsler i januar. Entreprenørmarkedet for denne typen oppdrag er imidlertid svært stramt. Vi må derfor ta forbehold om at arbeidet evt. igjen kan bli utsatt, og i så fall søke på nytt om fravikelse.

I manøvreringsreglementet for Strandefjord av 13. februar 1981 er det fastsatt minstevannføring til Fasle elv på 10 m³/s i perioden 15/5-15/9, og 2 m³/s resten av året.

FBR søker om få fravike reglementet, ved at vannføringen i Fasle elv reduseres til 1 m³/s i perioden 15. mars til 1. juni i 2020.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Tilsigsforholdene vil avgjøre hvor lenge det er mulig å holde vannføringen på 1 m³/s. Fra medio mai er det påregnelig at tilsiget blir for høyt til at det er mulig. Hvis ikke arbeidene da er ferdig, må de avbrytes og evt. gjenopptas høsten 2020.

Minstevannføringen vil uansett bli satt overensstemmende med reglementet så snart arbeidene er ferdig.»

Høring

Den opprinnelige søknaden ble oversendt Nord-Aurdal kommune og Fylkesmannen i Innlandet for uttalelse. NVE mottok høringsuttalelse fra fylkesmannen. Søknaden om utsettelse av gjennomføringstidspunktet datert 19.12.2019 medfører ingen ytterligere inngrep eller konsekvenser sammenliknet med NVEs tillatelse av 1.7.2019. NVE har derfor ikke sett behov for ny høring, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a.

Fylkesmannen i Innlandet hadde følgende kommentarer til den opprinnelige søknaden:

«Den omsøkte reduksjonen i vannføring kommende høst må påregnes å ha noen konsekvenser for bunndyrfaunaen og forholdene for fisken i elva. Skadevirkninger som følge av dette vil imidlertid være forbigående. Dersom det aktuelle bjelkestengselet skal utbedres som planlagt, og redusert minstevannslipp er nødvendig for gjennomføringen, vil vi ikke motsette oss at det gis tillatelse som omsøkt.»

Utover dette viste Fylkesmannen til at det er mange år siden tersklene ble pålagt og etablert, og at synet på terskler som avbøtende tiltak har endret seg siden Fasle elv ble bygd ut. Fylkesmannen mente NVE bør foreta en vurdering av fordeler og ulemper med tersklene, og om det er mest hensiktsmessig at tersklene består eller fjernes. Ved en slik vurdering må det foretas en nærmere utredning av hva en eventuell fjerning av tersklene vil bety for livet i elva og elvelandskapet.

NVE registrerer Fylkesmannens kommentarer rundt denne tematikken. Disse knytter seg imidlertid ikke direkte til den foreliggende søknaden, vil derfor ikke bli vurdert nærmere her. NVE tar likevel Fylkesmannens kommentarer til etterretning.

NVEs vurdering

FBR skal gjennomføre rehabilitering av terskler i Fasle elv. For å utføre anleggsarbeidene på en sikker måte må vannstanden i terskelbassenget senkes, og arbeidsstedet holdes tørt. Vannføringen må slippes gjennom en midlertidig åpning i terskelen ved vanninntaket til fiskeanlegget. Tekniske og sikkerhetsmessige forhold ved inntaket setter begrensning på åpningen, og dermed den vannføring man kan få til og samtidig holde vannstanden tilstrekkelig lav.

Manøvreringsreglementet for Strandefjord fastsatt ved kgl. res. 13.2.1981 angir en minstevannføring til Fasle elv på 10 m³/s i perioden 15.5 – 15.9, og 2 m³/s resten av året. FBR søker om få fravike reglementet, ved at vannføringen i Fasle elv reduseres til 1 m³/s i perioden 15.3 til 1.6 i 2020. Tilsigsforholdene vil imidlertid avgjøre hvor lenge det er mulig å holde vannføringen på 1 m³/s. Fra midten av mai er det påregnelig at tilsiget blir for høyt til at det er mulig. FBR opplyser at dersom arbeidene ikke da er ferdig, må de avbrytes og eventuelt gjenopptas høsten 2020.

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Fylkesmannen i Innlandet viser til at det omsøkte fraviket må antas å ha noen konsekvenser for bunndyrfaunaen og forholdene for fisken i elva. Etter Fylkesmannens syn vil imidlertid eventuelle

skadevirkninger være forbigående, og de vil ikke motsette seg at det blir gitt tillatelse som omsøkt. NVE deler Fylkesmannens vurderinger av forholdet til bynndyrfauna og fisk. Vedlikehold av vassdragsanlegg har stor samfunnsnytte, og NVE mener derfor at må kunne aksepteres noe ulempe for allmenne interesser i forbindelse med gjennomføring av slike arbeider. Det er likevel viktig at arbeidene gjennomføres med så små konsekvenser som mulig for allmenne interesser. Vi forutsetter at FBR informerer allmennheten om fraviket gjennom skilting ved tiltaksområdet, på relevante nettsider og i lokalavisen. Dette vil etter vårt syn være tilstrekkelig for å ivareta allmennhetens interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av relativt kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av reguleringsanlegget. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Foreningen til Bægnavassdragets Regulering kan fravike reglementet for Strandefjord, ved at vannføringen i Fasle elv reduseres til 1 m³/s i perioden 15.3 til 1.6 i 2020.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannførendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannføringen Fasle elv i det tidsrommet der vannføringen er under minstevannførendkravet.
- Perioden med fravik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig.
- Fraviket skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før fraviket starter.
- NVE forutsetter at FBR har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:



Kopi til:

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering v/Øyvind Eidsgård
FYLKESMANNEN I INNLANDET
Nord-Aurdal kommune