

From: Øystein Grundt
Sent: tirsdag 28. januar 2020 10.40
To: 'post@vlfk.no'; 'fmvlpost@fylkesmannen.no'; 'post@etne.kommune.no'
Subject: Småkraft AS - Søknad om redusert minste driftsvannføring i Bergstø kraftverk i Etne - høring
Attachments: Småkraft AS - Søknad redusert minste slukeevne Bergstø kraftverk.pdf; Bakgrunn for vedtak Bergstø kraftverk.pdf

NVE ga Småkraft AS konsesjon til Bergstø kraftverk i Etne kommune 22.12.2006. Vedtaket ble påklaget, men konsesjonen ble opprettholdt av Olje- og energidepartementet 19.07.2007. Kraftverket ble satt i drift i desember 2009. Småkraft AS søker nå om tillatelse til å redusere minste driftsvannføring i kraftverket fra 130 l/s til 40 l/s. Det vil gi en økt årlig produksjon på ca. 0,1 GWh. Søknaden og NVEs bakgrunnsnotat for konsesjonsvedtaket i 2006 ligger som vedlegg til denne e-posten.

Etter NVEs vurdering er ikke saken så omfattende at det kreves kunngjøring og bred offentlig høring, jf. vannressursloven §24. Søknaden sendes derfor bare på høring til Etne kommune, Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune.

Vi ber om eventuelle kommentarer til søknaden innen 1. mars. NVEs saksnr er 201915137.

Vennlig hilsen

Øystein Grundt
Norges vassdrags- og energidirektorat
Konsesjonsavdelingen
Seksjonssjef – seksjon for ny vannkraft
Tlf: 90198216
e-post: oegr@nve.no