



Vår referanse 2020/37792-2
Dato 28.02.2020

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Fråsegn til søknad om redusert minste driftsvassføring i Bergstø kraftverk

Vi viser til brev frå NVE datert 28.01.2020 ang. Bergstø kraftverk. Småkraft AS søker nå om tillatelse til å redusere minste driftsvassføring i kraftverket frå 130 l/s til 40 l/s. Det vil gi ein økt årleg produksjon på ca. 0,1 GWh. NVE har sendt ut søknaden på ein avgrensa høyring. (NVE sitt saksnr.: 201915137).

Vestland fylkeskommune har vurdert saka ved seksjon for grøn vekst, klima og energi. Slik vi ser det, vil ikkje endringa i minste driftsvassføring medføre signifikante ulemper. I eit normalt år vil tiltaket berre påverke minstevassføringa i om lag 27 av 365 dagar, primært i vintermånader. Vi ser på dette som akseptabelt i forhold til den auka kraftproduksjonen.

Fylkeskommunen har ingen vidare kommentarar til søknaden.

Med helsing

Sølve Dag Søndbø
Seksjonssjef

Even Storheim
Rådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift