

Lofotkraft AS  
Postboks 800  
8305 SVOLVÆR

Vår dato: 27.03.2017  
Vår ref.: 201700293-4  
Arkiv: 641  
Deres dato: 09.02.2017  
Deres ref.: 2005-EAØ-0247

Saksbehandler:  
Håvard Hansen

## Avslutning av sak - fos § 14

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til svarbrev fra Lofotkraft AS (Lofotkraft) datert 09.02.2017 (deres ref. 2005-EAØ-0247, vår ref 20100293-3) med begrunnelse for hvorfor et anlegg i regionalnett ble bygget og idriftsatt uten at systemansvarlig ble informert og fattet vedtak om godkjenning i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

### Sakens bakgrunn

NVE mottok kopi av vedtak om idriftsettelse for ny [redacted] linje [redacted] fra Statnett til Lofotkraft datert 13.01.2017 hvor det fremkom at Lofotkraft hadde bygget og idriftsatt [redacted] og tilhørende anleggsdeler uten å på forhånd informere systemansvarlig iht. fos § 14.

Anlegget ble idriftsatt 30.9.2016, og systemansvarlig mottok informasjon om tiltaket tre uker senere, 21.10.2016. Det fremkommer av vedtak om idriftsettelse at systemansvarlig anser dette som et brudd på fos § 14, første ledd, og kopi av vedtaket ble derfor sendt til NVE, jf. fos § 14, fjerde ledd.

18.01.2017 sendte NVE brev til Lofotkraft og ba om begrunnelse for at fos § 14 ikke var overholdt. NVE mottok svar fra Lofotkraft 13.02.2017.

### Generelt

I henhold til fos § 14 først ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Statnett som systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å informere kun få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt om å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

### **Lofotkrafts svarbrev**

Lofotkraft skriver i sitt svar at de erkjenner at systemansvarlig ikke ble tilstrekkelig informert ved planlegging og bygging av tiltaket beskrevet ovenfor.

Videre skriver Lofotkraft at de hadde misforstått systemansvarliges nye rutiner for innmelding av anleggsdata, og var under inntrykk av at de hadde gjort alt riktig før systemansvarlig ba om søknad.

Lofotkraft avslutter med å skrive at de nå har oppdatert sine rutiner og at det nå ved nye prosjekter skal utsjekkes at systemansvarlig er informert etter fos § 14 før anskaffelsesprosessene i prosjektet starter.

### **NVEs vurdering**

Etter NVEs vurdering har Lofotkraft brutt fos § 14 første ledd som lyder:

*«Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.»*

NVE legger til grunn fos § 14 ikke ble overholdt fordi Lofotkraft hadde misforstått bestemmelsen.

NVE ser det som positivt at Lofotkraft har oppdatert sine rutiner for etterlevelse av fos § 14.

### **Avslutning av sak**

NVE forutsetter at Lofotkraft AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets nye rutiner og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om idriftsettelse av informasjonspliktig anlegg uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Håvard Hansen  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg:

