

Statkraft Tofte AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 13.07.2020
Vår ref.: 202004255-7
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Vegard Rønning Dahlen
22959396/verd@nve.no

Midlertidig tillatelse til senkning av vannstander i magasinene i Tofteelven

Vi viser til deres søknad av 14.04.2020 om tillatelse til midlertidig senkning av Rødvann, Langvann, Røskestadvann og Engdammen i Tofteelva på Hurum i Asker.

Om søknaden

I forbindelse med rehabilitering av dammen ved Langvann, Røskestadvann og Engdammen søkes det om midlertidig tillatelse til senkning av vannstanden i magasinene. Dammene skal rehabiliteres i henhold til krav i Damsikkerhetsforskriften. Det skal ikke gjennomføres tiltak på dammen i Rødvann, men vannstanden skal senkes med 2 m for å fungere som flombuffer for magasinene nedstrøms.

Dam Langvann og dam Røskestadvann er plassert i konsekvensklasse 2 og skal rehabiliteres som dammer i konsekvensklasse 3. Engdammen er i konsekvensklasse 1.

Det søkes om tillatelse til senkning i perioden 01.08.2020-01.12.2021. Oppfylling av magasinene vil starte så snart arbeidene er slutført og senest 01.12.2021. Oppfyllingen av magasinet ved Rødvann vil begynne allerede vår/sommer 2021 da den benyttes som buffer mens anleggsarbeider pågår på dammene nedstrøms og det forventes at tilsig fra høstflom i 2021 samt snøsmelting våren 2022 vil være med å bidra til oppfylling av magasinet. Det er gjort hydrologiske simuleringer og det forutsettes at Rødvann vil fylles ila. våren 2022. Oppfylling av magasinene for øvrig vil starte så snart arbeidene på dammen tillater det og det forventes at tilsig fra vårfloem pga. snøsmelting vil være med å bidra til oppfylling av magasinene. Det er gjort hydrologiske simuleringer og det forutsettes at Røskestadvann vil fylles ila. høsten 2022 og grunnet magasinets størrelse vil Langvann fylles ila. våren 2023.

Det foreligger ingen konsesjon for dammene i Rødvann, Røskestadvann og Engdammen. Det foreligger en kongelig resolusjon fra 1928 til regulering av de øverste 3 m av Langvann.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Tabell: Oversikt over dagens vannstand i magasinene og i byggeperioden.

Dam	NVE ID	HRV	LRV	Dagens Vannstand*	Midlertidig senkning i byggeperioden
Rødvann	3305/ 3306	190,84	181,84	190,84	188,84
Langvann	1893	180,04	166,79	177,54	172,0 (169,0**)
Røskestadvann	3304	162,26	154,01	160,00 – 160,50	156,0 (154,0**)
Engdammen	3307	92,96	87,66	91,46	87,66

*Dagens vannstand angir senket vannstand de siste ca. 10-årene av sikkerhetsmessige årsaker.

** Høydene i parentes angir senkning av vannstand i en kort periode for å etablere fangdam.



Figur: Oversiktskart over berørt vassdrag.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter og Søndre Hurum jeger- og fiskeforening (SHJFF) for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Fylkesmannen i Oslo og Viken uttaler i brev av 30.06.2020:

«... Vi har tidligere uttalt oss til rehabilitering av Dam Langvann (se vedlegg). Her ble det lagt vekt på at det må være et tilstrekkelig vannspeil i vatnet etter nedtappingen. Dette vil gi fisken mulighet for å overleve i anleggsperioden. Det må også sikres en viss vannføring i utløpselva.



Nedtappingen må skje gradvis for å unngå stranding av fisk. Observerte fisk må flyttes til sikkert vannvolum.

Når det gjelder Røkestadvann og Engdammen vil prinsippene være det samme. Sikring av et visst vannspeil hvor fisk kan overleve under nedtappingen, og at det er vannføring i utløpselva. Nedtappingen må skje gradvis og strandsona inspiseres for å se om det strander fisk. Disse må flyttes til sikker vandedybde.

I Rødvannet skal ikke dammen rehabiliteres. Vannet skal imidlertid tappes ned 9 m for å tjene som magasin for flomdemping. Fylkesmannen er meget skeptisk til dette. I Rødvannet er det en livskraftig, stedegen ørretstamme. Slike selvproduserende og bærekraftige ørretpopulasjoner er spesielt viktige ut fra et bevaringsaspekt. Ved nedtapping med 9 m vil ørreten bli betydelig negativt påvirket ved tørrlegging av større strandarealer. Dette vil gi betydelig redusert næringsproduksjon av bunnlevende organismer som næring til ørreten.

Det er også knytta betydelig fiskeinteresser til Rødvannet. Fiske er tilgjengelig med fiskekort i regi av Søndre Hurum JFF. Slik sett vil nedtappingen være negativt både for fiskebestanden og for allmenne interesser. Fylkesmannen vil derfor anbefale at Rødvannet ikke benyttes som flomdempsmagasin».

Viken Fylkeskommune uttaler i brev av 29.06.2020:

«... Arkeologiske kulturminner

Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som blir berørt av tiltaket. Vi har ingen innvendinger knyttet til automatisk fredete kulturminner på land, men ber om at følgende tekst innarbeides i et eventuelt vedtak:

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd".

Saken har blitt oversendt Norsk Maritimt Museum (NMM) for vurdering, da de er kulturminnevernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i Sør-Norge. NMM skal vurdere tiltak ut fra hensynet til en eventuell konflikt med kulturminner under vann som er fredet eller vernet, gjennom Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr.50, § 4 eller § 14. NMM uttaler følgende:

«Vannstanden skal senkes i forbindelse med rehabiliteringsarbeid på dammene. Den skal ikke senkes lavere enn laveste tillatte reguleringsnivå slik at dette ikke medfører en utvidelse av den allerede etablerte reguleringssonen eller tørrlegging av nye områder.

Vi minner om meldeplikten ved funn av kulturminner. Dersom det under arbeider oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet må arbeidene straks stanses og museet varsles, jf. kml § 14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. Vi har utover dette ingen merknad til søknaden.»

Nyere tids kulturminner

Fylkeskommunen har tidligere uttalt seg til tiltakene i følgende brev.

Brev til Asker kommune datert 16.04.20, uttalelse til tiltak ved Engdammen, vår ref: 125134/2020



Brev til Asker kommune datert 16.04.20, uttalelse til tiltak ved Røsestadvann, vår ref: 125135/2020

Brev til Asker kommune datert 07.04.20, uttalelse til tiltak ved dam Langvann, vår ref: 198042/2020.

For nærmere redegjørelse av nyere tids kulturminner vises det til ovennevnte uttalelser. Vi ber om at hensynet til nyere tids kulturminner blir ivaretatt i forbindelse med tiltaket.

Friluftsliv

Det er positivt at Statkraft vektlegger god dialog med friluftslivet og at friluftslivsaktivitet og ferdsel i området ivaretas ved god informasjon om arbeidet og alternative ruter for ferdsel under anleggsprosessen. Fylkeskommunen oppfordrer til dialog med Asker kommune om kobling av tiltaket til prosjektene «Planer for friluftslivets ferdselsårer» og «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder», og vurdering av konsekvenser for friluftsliv i lys av dette.

Det står ikke beskrevet i detaljplanen om tiltaket vil ha innvirkning på vannspeilet med heving eller senkning av vannstand, underveis eller i etterkant av arbeidet. Vi går derfor ut fra at vannstand ikke påvirkes, og i tilfelle bør konsekvenser for friluftslivet vurderes i forbindelse med dette.

Både Langvannet og Røsestadvannet er populære fiskevann og konsekvenser for fiskemulighetene bør utredes med eventuelle tiltak for å begrense negativ innvirkning på fritidsfisket, gjerne i dialog med lokal jeger- og fiskeforening. Vannene er også populære for padling, og det bør tilrettelegges med informasjon og eventuelt alternativ adkomst med kano mellom vannene i og etter anleggsperioden.

Inngrep ved anleggsvei og håndtering av masser bør få minst mulig negative konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelser. Det er ønskelig at ny adkomstvei til dammen også gjøres attraktiv og tilgjengelig som turvei for friluftslivet i ettertid av arbeidet.

Vannforvaltning

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 inkluderer miljømål for alle vannforekomstene i vannregionen, og frister for når miljømålene skal nås. Planen skal ligge til grunn for all kommunal og regional planlegging. Planen setter strenge krav til forvaltning av vannforekomster gjennom vannforskriften §§ 1, 4 og 12, for å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann.

Dammene ligger innenfor vannområdet Indre Oslofjord Vest i vannforekomst 010-26-R Tofteelva. Denne vannforekomsten er i moderat økologisk tilstand og er i risiko for å ikke nå målene om god økologisk tilstand innen 2021. Påvirkningen på vannforekomsten kommer i middels grad fra hydromorfologisk endring ved utføring av vann. Fylkeskommunen forutsetter at tilstanden i vassdragene ikke forringes og at miljømålet nås som planlagt i regional plan for vannforvaltning».

SHJFF uttaler i e-post av 19.06.2020:

«... SHJFF ser også nødvendigheten ved å utbedre demninger, og vi kjenner avtalen Statkraft tok over etter Søndra Cell AS. Etter 3 måneder med samtaler med fagpersoner for fiske og nedtapping av vann (Det finnes mange eksempler å lese seg opp på i Norge på ned tappinger.) har vi og våre samarbeidspartnere sett at det å tappe ned Rødvannet kanskje gir 5 cm økning i



Langvann. Tapper man ned Rødvann forsvinner en helt egen ørettstamme. En stamme som har vært uberørt siden 50-60 tallet. Vi vet alle i dag, at vi må ivareta arter og egne stammer av fisk.

Styret i SHJFF reagerte på selve ordlyden og «tonen» i brevet vi mottok. Eksempelvis: «Som et mulig avbøtende tiltak kan det være aktuelt med utsetting av fisk i vannet etter anleggsperioden i samråd med Fylkesmannen og SHJFF.» Bruk av ord som «mulig og kan være aktuelt» gjennomsyrrer brevet som er mottatt. Det kommenteres at de som skriver slike brev også må være oppdatert på selve saken de omtaler. Her er dette ikke tilfelle.

SHJFF har tett samarbeid med Fylkesmannen og Statskog. Nettopp fordi vi driver med kultivering for Fylket og for Statskog i disse vannene. Noe SHJFF har gjort i over 50 år. Fiskekonsulenten i Viken; Erik Garnås har vært vår «sparringspartner» i saker som omhandler fiske og kultivering. Han stiller seg også uforstående til at Rødvannet må tappes fordi Langvann skal økes med 5-10 cm. Gjør man det får man bare skader i Rødvann, og tilnærmedesvis veldig liten eller ingen fordel med Langvann.

Konklusjon og svar:

SHJFF ønsker med dette høringssvaret at man lar Rødvann ligge som det er i dag, og utbedrer videre nedover i vassdraget. Dette er vi tydelige på. Det er ikke oversendt oss et faglig skriv for hvorfor man skal tappe Rødvann sett i et perspektiv hvor ørretstammen her er hensyntatt».

SHJFF kom med tilleggsmærknader i e-post av 30.06.2020:

«... «Fylkesmannen ved Erik Garnås informerer at disse har misforstått prosjektet ved Rødvann på den måte at de trodde at demningen på Rødvann også skulle utbedres. Derfor kom det ingen vesentlige innvendinger mot nedtapping av Rødvann.»

Det var Søndre Hurum JFF som informerte Fylkesmannen om dette faktum.

Dette tillegget er avklart og forstått med Erik Garnås. Han kommer da med store innvendinger mot nedtapping av Rødvann på bakgrunn av disse opplysningene. Som vi har påpekt i brev vedlagt så finnes en egen og vill ørretstamme i Rødvann, som ikke er blandet med settefisk. Erik Garnås informerer at det dermed blir ulovlig og dermed ansett som miljøkriminalitet å sette ut fisk i dette vannet, etter en eventuell nedtapping.

Det vil være store konsekvenser ved å tappe ned Rødvann og dette vil i verste fall føre til at denne stammen av villfisk forsvinner eller bli desimert. Usikkerheten ved nedtapping blir alt for stor, da vi ikke kjenner bunnforhold og konsekvenser på miljøet i og rundt vannet».

Statkraft Tofte AS kom med merknader til høringsuttalelsene i brev av 07.07.2020:

«... Uttalelser fra FM vedrørende Langvann, Røskestadvann og Engdammen

Statkraft tar til etterretning at det ikke har kommet noen negative tilbakemeldinger på nødvendig senkning på ovennevnte magasiner.

Statkraft vil foreta en gradvis senkning av magasinene for å hindre stranding av fisk. Vi har under samtaler med SHJFF diskutert om de kan bidra med et utvidet fiskeoppsyn under nedtappingen. Dette er planlagt som et eget punkt i en avtale med SHJFF.

Den begrensede kapasiteten gjennom tappelukene i dammene vil bidra til en forsiktig senkning av magasinet. I tillegg vil jevnlig oppfølging av vannstanden i magasinene foretas gjennom hele senkningsperioden.



Det er planlagt å lede det lokale tilsiget til Langvann med et forbiledningsrør gjennom fangdammen og videre gjennom tappeløpet i dammen.

Som nevnt i søknaden i Kap. 4 vil forbiledningsrørene gjennom tappeløpet ved Langvann og Røsekestadvann sikre at tilsig til magasinet slippes forbi dammene i hele anleggsperioden når vannstanden i magasinet er over rørene. Ved flomsituasjoner vil vannstanden i magasinet øke grunnet begrenset kapasitet i rørene.

Ved Engdammen skal alt av tilsiget slippes forbi dammen så langt det er mulig. Det foreligger ikke krav til minstevannføring. Statkraft Toftes erfaring er at bekken vil være selvforsynt med tilsig gjennom det lokale nedbørfeltet for å opprettholde det biologiske mangfold. Statkraft vil uansett sørge for at bekken nedstrøms dammene forsynes med vann til enhver tid og det vil pumpes vann forbi dammene ved behov. I tillegg vil tappelukene åpnes noe i oppfyllingsperioden for å sørge for vannføring i bekken.

Uttalelser fra FM og SHJFF vedrørende Rødvann

Høringspartene er enstemmige om at det er Rødvann som er det mest utsatte magasinet vedrørende senkning.

Vi vil først poengtere at Rødvann er et reguleringsmagasin og det kan forventes variasjoner i reguleringen også i framtiden ved et behov for vann til framtidig industri.

Det er i vår søknad søkt om en senkning på 5 meter, ikke 9 meter som skrevet av FM.

Statkraft har utført nye beregninger og med enkle tiltak ved de andre dammene, som ikke påvirker andre senkninger, har vi kommet fram til at man kan klare seg i denne omgangen med inntil 2 meter. Dette gjøres ved å senke innløpet til forbiledningsrørene ved Langvann og Røsekestad og en mulig heving av fangdam.

Statkraft vil foreta en gradvis senkning av Rødvann for å forhindre stranding av fisk. Vi har under samtaler med SHJFF diskutert om de kan bidra med et utvidet fiskeoppsyn for å forhindre eventuell fiskedød. Dette er planlagt som et eget punkt i en avtale med SHJFF.

Uttalelser fra VFK

Arkeologiske kulturminner

Statkraft Tofte vil varsle VFK i henhold til kulturminneloven § 8.2 og stanse arbeidet straks dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner.

Nyere tids kulturminner

Statkraft Tofte vil imøtekomme VFK sin anmodning om dokumentasjon av nyere tids kulturminner som angitt i tidligere uttalelser.

Friluftsliv

Statkraft Tofte har hatt dialog med Asker kommune vedrørende konsekvenser for friluftsliv i anleggsperioden.

Detaljplanen kapittel 3.4.1 og søknad om midlertidig senkning av magasinene i Tofte-elven gir detaljerte opplysninger om behov for senkning av vannstand i anleggsperioden. Senkningen vil ha en midlertidig innvirkning på vannspeilet. Konsekvenser for friluftslivet og fritidsfisket er



vurdert i søknaden. Statkraft Tofte vil varsle naboer og interessenter i god tid før arbeidene starter.

Inngrep ved anleggsveien og håndtering av masser vil gjøres så skånsomt som mulig slik at det blir minst mulig negative konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelser. Adkomstveien til dam Langvann og adkomst over dammen har en god bredde og standard. Dette gjør veien attraktiv som turvei for friluftslivet i ettertid av arbeidet. Langvannveien og dammen vil være tilgjengelig for allmenheten som turvei etter endt anleggsperiode.

Vannforvaltning

Anleggsarbeidene vil gjøres så skånsomt som mulig, som presentert i søknaden, slik at det blir minst mulig negative konsekvenser for vassdraget».

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra tilvant regulering etter vannressursloven § 8 dersom fordelene ved tiltaket er større enn ulempe.

Dam Langvann og dam Røkestadvann er plassert i konsekvensklasse 2 og Engdammen er i konsekvensklasse 1. Rehabilitering av dammene er nødvendig for å ivareta sikkerheten langs vassdraget.

I første omgang var det søkt om å holde vannstanden i Rødvann 5 m under HRV slik at magasinet kan fungere som en flombuffer for magasinene nedstrøms hvor det vil utføres vedlikeholdsarbeid. Bevaring av Rødvannets stedege ørretstamme er den sentrale problemstillingen som har blitt tatt opp i høringsrunden. Både Fylkesmannen og SHJFF har hatt merknader om at den ønskede senkningen vil kunne ha svært negative konsekvenser for denne stammen. Statkraft Tofte AS har i sine merknader til høringsuttalelsene skrevet at de har utført nye beregninger og at en senkning på 2 m under HRV vil være tilstrekkelig for å sikre magasinene nedstrøms ved flom. Senkningen av Rødvann vil utføres gradvis for å forhindre stranding av fisk og det er i samarbeid med SHJFF planlagt å utføre fiskeoppsyn i denne perioden. At senkningen av Rødvann kan reduseres til 2 m og fremdeles ivareta flomhensynene for arbeidene nedstrøms, mener NVE er en god løsning som i stor grad ivaretar ørretbestanden. I høringsrunden har det ikke kommet frem noen negative tilbakemeldinger på tiltakene i de andre berørte magasinene.

Magasinene i Langvann, Røkestadvann og Engdammen vil også senkes gradvis for å forhindre stranding av fisk, og fiskeoppsyn vil utføres. Vannet fra Rødvannet går rett ut i Langvann nedstrøms dammen, og vannet fra Langvann går rett ut i Røkestadvann ca. 50 m nedstrøms dammen. Statkraft skriver at bekkene nedstrøms Røkestadvann er selvforsynt med tilsig gjennom det lokale nedbørsfeltet for å ivareta det biologiske mangfoldet. Det vil imidlertid være et slipp tilsvarende alminnelig lavvannføring forbi dammen i Røkestadvann og det vil pumpes vann ved behov. I oppfyllingsperioden vil tappelukene være åpnet noe for å tilfredsstille kravet til alminnelig lavvannføring. Det er ventet at det vil være et sammenhengende vannspeil i store deler av Rødvann, Langvann og Røkestadvann. Det er planlagt å tappe ned hele magasinet i Engdammen under hele anleggsperioden. For forbiledning av vann fra magasinene Langvann og Røkestadvann, samt vann fra restfeltet nedstrøms Røkestadvann etableres det midlertidige ledearrangement inn mot dypålen. Ved støp av siste seksjon i dypålen stenges overføringen av vann fra oppstrøms magasin og det etableres opplegg for pumping av tilsig fra restfeltet over dammen. Med de planlagte løsningene tilfredsstilles vannressurslovens krav i § 10 om slipp av minstevannføring.

Søk utført i Naturbase (www.naturbase.no) og Artskart (www.artsdatabanken.no) den 09.07.2020 viser ingen registreringer av verdifulle naturtyper eller truede arter som blir berørt av tiltakene, med unntak av



en registrering av ål i Røskestadvann fra 1918. Det er ingen nyere registreringer av ål i Naturbase, Artskart eller i Vann-Nett, og ål har ikke blitt nevnt i høringsrunden. Det er gjennomført en del inngrep i nedre del av vassdraget, og NVE mener der er usikkert om det fremdeles vandrer opp ål i vassdraget. Slipp av minstevannføring vil eventuelt bidra til sikre vandringsveien for ål. Ålen er forholdsvis mobil og dersom det forekommer ål i vassdraget vil den ha mulighet til å forflytte seg med vannstandssenkningen.

Tofteskogen naturreservat grenser mot Langvann og Rødvann. Senkning av magasinet ved Rødvann og anleggsarbeidene ved dam Langvann vil i utgangspunktet ikke berøre dette område.

Områdene i og rundt vassdraget brukes til friluftsliv. Vi mener at konsekvensene for friluftslivet er midlertidige og ser det som positivt at det er dialog med kommunen og at ny vei til Langvann med god standard vil gjøres tilgjengelig som turvei i ettertid av arbeidet.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Statkraft Tofte AS kan senke vannstandene i Rødvann, Langvann, Røskestadvann og Engdammen i perioden 01.08.2020-01.12.2021.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Det skal slippes en minstevannføring forbi Røskestadvann og Engdammen på 21 l/s. Kravet til minstevannføring skal overholdes i hele perioden.
- Alle vannførendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under normal vannstand.
- Perioden med redusert vannstand må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 20.06.2016 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin..
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Statkraft Tofte AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.



Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Det kan være utfordringer knyttet til koronaviruset. Dersom det ikke er mulig å sende en klage innen tre uker, må det sendes en begrunnet søknad om utsatt klagefrist til nve@nve.no. Se også informasjon om frister i forbindelse med koronapandemien på våre nettsider: <https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/nves-frister-gjelder-som-normalt-soknader-behandles-enkeltvis/>.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Orientering om rett til å klage

Asker kommune
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
SØNDRE HURUM JEGER- OG FISKERFORENING
VIKEN FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.