



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

TRØNDERENERGI KRAFT AS
Postboks 9481 Torgarden
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 25.06.2020
Vår ref.: 202006404-4
Arkiv: 312
Deres dato: 15.06.2020
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tord Solvang

NVE gir tillatelse til midlertidig fravvik fra LRV i Vasslivatn, Heim kommune

Vi viser til søknad fra TrønderEnergi Kraft AS datert 15.6.2020 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Vasslivatn i Heim kommune.

Om søknaden

NVE har mottatt følgende søknad:

«TrønderEnergi Kraft AS søker med dette om midlertidig fravik av manøvreringsreglement gitt i kgl. res 8.5.1964.

Søknaden gjelder:

- Underskridelse av LRV i Vasslivatn med inntil 2 meter ca en uke i perioden 25.6-10.7 2020.*

Bakgrunn

NVE har gitt TrønderEnergi pålegg om å gjennomføre en kontroll/reparasjon av oppstrøms tetningsteppe i dam Vasslivatn i Heim kommune (figur 1), ref NVE 200702764. Det medfører at magasinet må tappes ned. TrønderEnergi fikk frist fra NVE til å gjennomføre arbeidet innen 20.6.2020.

Tapping av magasinet er startet og lukene på overføringene fra Hollaelva og Hagaelva ble åpnet 18.5.2020 for å redusere tilførselen til Vasslivatn (figur 2). Vi har siden 18.5 hatt stengte overføringer til Vasslivatnet og vi har tappet så mye vann som flomsituasjonen nedstrøms har tillatt. Her er det vannføringa ut fra Rovatnet som har vært styrende. I tillegg har vi hatt full produksjon i Søa kraftverk.

Store snømengder i fjellet og sen vårmelting gjør at vi er usikre på når magasinet er nedtappet og arbeidene kan starte. Prognosene våre tilsier nå at utfallsrommet for å komme ned til LRV er 24. juni – 5. juli. Midlere prognose er 26. juni. Vi planlegger derfor nå med oppstart av gravearbeider mandag 29. juni, med tilrigging uka før. Det er fortsatt noe risiko i tilfelle vi får

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

en periode fremover med mye nedbør. Det er i e-post av 4.6.2020 til NVE søkt om 6. juli som ny frist for gjennomføring. Dette ble innvilget 9.6.2020. Vi vil tilstrebe å starte arbeidet straks forholdene ligger til rette for det.

Det ble i forbindelse med utbyggingen på 60-tallet etablert en fangdam som skal sørge for at LRV kan overholdes ved arbeider på selve demningen. Vi er imidlertid usikker på tilstanden til fangdammen og ser at det kan være en mulighet for at LRV i hele magasinet må underskrides for å kunne gjennomføre arbeidene. Vi vurderer også at det kan bli behov for å ha en buffer mot fangdammen ved risiko for store nedbørsmengder.

Arbeidene på selve dammen vil ta ca. 1 uke og det er i denne perioden vi søker om underskridelse av LRV med inntil to meter, dvs. til kote 258.

Virkninger

Vasslivatn er inntaksmagasin for Sør kraftverk og har en reguleringshøyde på 19,83 meter. Magasinvolum og tilsigsforhold gjør at magasinet varierer gjennom året. Lave magasinvannstander er derfor normalt forekommende.

Det er ingen spesielle kjente miljøverdier knyttet til Vasslivatn. Friluftslivsverdiene, herunder fritidsbebyggelse, fiske og båtliv, er primært knyttet til Søvatnet som er magasinet lenger øst og oppstrøms Vasslivatn. Vi viser i den forbindelse til revisjonsrapport for Sør-reguleringen som nå er på høring, NVE ref. 201303870. Det vil i forbindelse med nedtappingen bli gjennomført en oppmåling av magasinet. Dette vil kunne gå inn som underlag i vilkårsrevisjonen.

Det er vår vurdering at en underskridelse av LRV i ca. 1 uke vil ha svært få negative virkninger for allmenne interesser.»

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har sendt saken på begrenset høring til Heim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag. Vi har ikke mottatt høringssvar fra kommunen, men har fått uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannen i Trøndelag uttalte følgende i e-post til NVE den 19.6.2020:

«Det er ikke mulig å gjøre en god nok vurdering av påvirkninger, behov for undersøkelser og eller avbøtende tiltak med så kort frist.

Vi vil påpeke at det må tas hensyn til sårbar og trua natur i de vassdragene som berøres. Særlig gjelder dette laks, sjøaure og elvemusling. Påslippet av overført vann i vassdragene bør gjøres slik at en unngår effekt av lokkeflom i munningssonene. Lokkeflom kan gi økt fiske og økt beskatning (utover det normale) av laks og sjørørret, noe som ikke er ønskelig i disse vassdragene som har redusert bestandstilstand.

Det bør gjennomføres undersøkelser og eventuelt tiltak i Holla og Hageelva etter at vannet skrus av for eventuelt å hindre stranding eller dødelighet av laks og sjørørret, som blir lokket opp på høy vannføring. Når vannet skrus av bør dette skje sakte, med myke overganger. Slikt arbeid bør gjennomføres av kompetent miljø som kan dokumentere situasjonen.»

NVEs vurdering

Vasslivatn reguleres i dag mellom HRV på kote 279,83 og LRV på kote 260,0 og fungerer som magasin for Sør kraftverk. Det er nødvendig å senke vannstanden med inntil to meter under LRV, dvs. til kote

258, for å gjennomføre kontroll og eventuell reparasjon av oppstrøms tetningsteppes i dam Vasslivatn. Arbeidene må gjennomføres som følge av pålegg fra NVE. Det er søkt om en senkningsperiode på en uke i perioden 25.6 til 10.7.2020. NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Vedlikehold av vassdragsanlegg har stor samfunnsnytte, og NVE mener derfor at må kunne aksepteres noe ulempe for allmenne interesser i forbindelse med gjennomføring av slike arbeider. Det er likevel viktig at arbeidene gjennomføres med så små konsekvenser som mulig for allmenne interesser. NVE deler i stor grad fylkesmannens vurderinger knyttet til at vannføringssendringer må skje sakte, med myke overganger, slik at man hindrer stranding av laks og sjøørret. Vi forutsetter videre at TrønderEnergi Kraft AS informerer allmennheten om fraviket gjennom skilting ved tiltaksområdet og på relevante nettsider. Etter vårt syn vil dette være tilstrekkelig for å ivareta allmennhetens interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av relativt kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av reguleringsanlegget. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at TrønderEnergi Kraft AS kan senke vannstanden i Vasslivatn inntil to meter under LRV (kote 258), over en periode på inntil en uke i perioden 25.6.2020 til 10.7.2020.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringssendringer skal skje med myke overganger.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- TrønderEnergi Kraft AS skal informere allmennheten om fraviket gjennom skilting ved tiltaksområdet og på relevante nettsider.
- NVE forutsetter at TrønderEnergi Kraft AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.



Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Orientering om klagerett

Kopi til:

TRØNDERENERGI KRAFT AS v/Nils Henrik Johnson

Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: - Skrive hvilket vedtak du klager på. - Skrive hvilket resultat du ønsker. - Opplyse om du klager innenfor fristen. - Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.