

From: Garnås, Erik <fmbuega@fylkesmannen.no>
Sent: torsdag 22. oktober 2020 12.36
To: Rune Moe
Subject: SV: NVE ønsker hurtig tilbakemelding på søknad om utbedring av flomskade på 22 kV-kabel ved Rødbergdammen

NVE
v/Rune Moe

Legging av strømkabel i Rødbergdammen, Nore og Uvdal kommune

I forbindelse med reparasjon av strømkabel vil Rødbergdammen senkes 12 m fra HRV i en periode på inntil 10 dager i november 2020. Vi har ikke merknader til søknaden fra NLB utover de tiltak som vil bli gjort av regulanten. Det gjelder langsom nedtapping og etterse om det strander ørret i de strandsonene som blir tørrlagte. Disse må i så fall fraktes til sikkert vannvolum. Dammen er regulert 16 m (365-349). Selv om en nedtapping på 12 m er vesentlig, er det fortsatt 4 m ned til LRV. Sammen med opprinnelig vannvolum før regulering, ansees det å være tilstrekkelig vannvolum for at fisken kan overleve i nedtrappingsperioden. Vanntemperaturen er også lav i denne perioden slik at dette bedrer overlevelsen for fisken, selv med et mer begrensa vannvolum. Det vil fortsatt være vanntilførsel fra Smådøla. Men nedtrappingsperioden bør imidlertid begrenses mest mulig i tid. Siden dette ikke er nevnt spesifikt i søknaden, forutsetter vi at nedtappingen ikke vil berøre minstevannføringen på strekningen fra Rødbergdammen til Norefjorden.

Med vennlig hilsen

Erik Garnås
seniorrådgiver



Fylkesmannen i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen
Telefon: 32 26 68 07
E-post: fmbuega@fylkesmannen.no
Web: www.fylkesmannen.no/ov

Fra: Rune Moe <rmo@nve.no>
Sendt: mandag 19. oktober 2020 14:13
Til: Garnås, Erik <fmbuega@fylkesmannen.no>; Kristoffer Grette <Kristoffer.Grette@nore-og-uvdal.kommune.no>
Kopi: Sporan Nils Runar <NilsRunar.Sporan@statkraft.com>
Emne: NVE ønsker hurtig tilbakemelding på søknad om utbedring av flomskade på 22 kV-kabel ved Rødbergdammen

Denne eposten har opprinnelse utenfor organisasjonen. Vennligst ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg, med mindre du kjenner til avsenderen, eller er sikker på at det er trygt.

Viser til vedlagte søknad fra Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB).

Ettersom dere var avsendere av høringsuttalelser til en midlertidig tillatelse knyttet til Numedalslågen/Rødberg kraftverk tidligere i høst, kontaktes dere direkte.

NVE ønsker en hurtig tilbakemelding på søknad om avvik fra manøvreringsreglement Numedalslågen, som omfatter utbedring av flomskade på en 22 kV-kabel.

Da det er en stor fordel for Strømforsyningen i Rødberg om dette kan ordnes før vinteren slår inn for fullt, settes det en **svært kort høringsfrist: 27.10.2020**.

Dersom dere ikke har noen innvendinger i saken, kan dette gjerne meddeles så snart som mulig.

Med hilsen,

Rune Moe

seniorrådgiver
Konsesjonsavdelingen
Seksjon for ny vannkraft (KNV)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 2295 9595 eller direkte: 2295 9315

E-post: nve@nve.no eller direkte rmo@nve.no

Web: www.nve.no

