



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Numedals-Laugens Brugseierforening

3630 RØDBERG

Vår dato: 02.11.2020

Vår ref.: 202013200-5

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Rune Moe

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement i Numedalslågen - utbedring av flomskade

Vi viser til søknad av 19.10.2020 fra Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet i Numedalslågen.

Om søknaden

NVE har mottatt følgende søknad:

«Bakgrunn for søknaden

Ringerikskraft – Nore Energi oppdaget etter en flomperiode i oktober (5 - 8/10) at en kabel hadde løsnet. Kabelen ble koblet fra straks dette ble oppdaget og en reserveløsning ble brukt. Kabelen er en 22 kV kabel som er viktig for strømforsyningen i Rødberg sentrum, og som krysser Rødbergdammen i utløpet av Uvdalselva. Denne er lagt på bunnen, og overdekning og lodd er blitt skylt vekk i flommen.

Nore Energi ønsker så snart som mulig å feste kabelen og dette kan kun skje ved at vannstanden i Rødbergdammen senkes mens arbeidene pågår. Arbeidene er anslått å vare i 2 dager, og ønskes gjennomført før det blir for mye snø og is. For å ta høyde for at det ikke blir tilsig til Rødbergdammen ønskes det å ha en 10 dagers periode til å rett tidspunkt for gjennomføring.

NLB anslår at det er behov for å senke vannstanden inntil 12 m for å utføre jobben forsvarlig. Vannstanden må senkes ned fra HRV på 365,66 til kvote 353,66.

(...)

Virkninger av omsøkte avvik

Virkninger på miljøet er primært knyttet til fisk i dammen og estetikk. Det vil bli tatt hensyn ved at nedtappingen vil skje gradvis for å unngå stranding. NLB og Statkraft vil føre tilsyn med nedtappet areal, ift strandet fisk. Det vil være gode muligheter for fisk å trekke ned til

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



restmagasinet som blir i dammen. Estetisk vil det nedtappede arealet være synlig, men perioden vil bli forsøkt å bli gjort så kort som mulig.

Oppsummering

NLB søker med denne bakgrunn om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Numedalslågen, gitt i «Tillatelse for Numedals-Laugens Brugseierforening til fortsatt regulering av Numedalslågen» fra 18/5 2001. Det søkes om tillatelse til midlertidig å avvike fra kravet til laveste tillatte vannstand i Rødbergdammen inntil 10 dager i tiden 2/11 – 12/11 2020

NLB anmoder om at saken behandles så raskt som mulig og at svar helst foreligger innen 2/11.»

Høring

På grunn av sakens korte tidshorisont har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har sendt saken på begrenset høring til Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt Nore og Uvdal kommune, for å få deres syn på saken. Vi mener at saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Høringsfrist ble satt til 27.10.2020.

Det har kommet inn følgende uttalelser i saken:

Nore og Uvdal kommune uttaler i brev av 19.10.2020:

«Nore og Uvdal kommune har ingen kommentarer til denne høringen. Utover at vi ønsker å ha muligheten til å kontrollere våre egne installasjoner og evt utbedre disse for flomskader i samme periode.»

Fylkesmannen i Oslo og Viken uttaler i brev av 22.10.2020:

«Legging av strømkabel i Rødbergdammen, Nore og Uvdal kommune

I forbindelse med reparasjon av strømkabel vil Rødbergdammen senkes 12 m fra HRV i en periode på inntil 10 dager i november 2020. Vi har ikke merknader til søknaden fra NLB utover de tiltak som vil bli gjort av regulanten. Det gjelder langsom nedtapping og etterse om det strander ørret i de strandsonene som blir tørrlagte. Disse må i så fall fraktes til sikkert vannvolum. Dammen er regulert 16 m (365-349). Selv om en nedtapping på 12 m er vesentlig, er det fortsatt 4 m ned til LRV. Sammen med opprinnelig vannvolum før regulering, ansees det å være tilstrekkelig vannvolum for at fisken kan overleve i nedtrappingsperioden. Vanntemperaturen er også lav i denne perioden slik at dette bedrer overlevelsen for fisken, selv med et mer begrensa vannvolum. Det vil fortsatt være vanntilførsel fra Smådøla. Men nedtrappingsperioden bør imidlertid begrenses mest mulig i tid. Siden dette ikke er nevnt spesifikt i søknaden, forutsetter vi at nedtappingen ikke vil berøre minstevannføringen på strekningen fra Rødbergdammen til Norefjorden.»

NVEs vurdering

Ifølge manøvreringsreglementet for Numedalslågen gitt i «Tillatelse for Numedals-Laugens Brugseierforening til fortsatt regulering av Numedalslågen» fra 18/5 2001, er reguleringshøydene i Rødbergdammen kote 365,66 (HRV) og kote 349,66 (LRV). Videre skal vannstanden i henhold til reglement holdes mellom HRV og HRV -1 m gjennom hele året. Det skal slippes en minstevannføring på 50 l/s i tiden 1. mai - 1. november fra Rødbergdammen, og ved utløpet av Rødberg kraftverk skal det slippes 5 m³/s i tiden 1. juni – 31. august, og 3 m³/s i tiden 1. september – 31. mai som minstevannføring.



NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. Bakgrunnen for søknaden er at NLB ønsker å utbedre en flomskade på en strømkabel (22kV) krysser Rødbergdammen i utløpet av Uvdalselva. Disse arbeidene medfører behov for nedtapping av Rødbergdammen. NLB søker derfor om tillatelse til å fravike kravet om vannstand i Rødbergdammen i en periode på 48 timer mens arbeidene pågår i tiden 03.11.2020 – 12.11.2020.

Virkningen av den ekstraordinære nedtappingen vil ifølge NLB primært være knyttet til fisk og landskap/estetikk:

«Virkninger på miljøet er primært knyttet til fisk i dammen og estetikk. Det vil bli tatt hensyn ved at nedtappingen vil skje gradvis for å unngå stranding. NLB og Statkraft vil føre tilsyn med nedtappet areal, ift strandet fisk. Det vil være gode muligheter for fisk å trekke ned til restmagasinet som blir i dammen. Estetisk vil det nedtappede arealet være synlig, men perioden vil bli forsøkt å bli gjort så kort som mulig.»

NVE er enig i at tiltakets virkninger primært er knyttet til fisk og landskap. NVE vil presisere at det er viktig at vannstandsendringene skjer gradvis, og at strekningen etterses for strandet fisk, noe som også er understreket av Fylkesmannen. NVE mener på bakgrunn av dette at virkningene for både fisk og landskap lokalt er akseptable. Vi viser til at tiltaket er midlertidig, samt at høringen av saken ikke har avdekket ytterligere reaksjoner. Videre vurderer vi at tiltaket ikke vil føre til varige skader eller ulemper for allmenne eller private interesser. Det er likevel viktig at NLB informerer de berørte interessene på en god måte så snart som mulig. NVE kan derimot ikke gi kommunen en egen tillatelse på generelt grunnlag til å utbedre andre flomskader, som forespurt i kommunens høringsuttalelse. NVE ber om at avdekking av ev. andre søknadspliktige tiltak avklares med NVE før de utbedres.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) kan fravike kravet om vannstand i Rødbergdammen i en periode på 48 timer i tiden 03.11.2020 – 12.11.2020. Det gis tillatelse til å gå inntil 12 m under fra HRV (kote 365,66) ned til kote 353,66.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringssendringer skal skje med myke overganger.
- Under nedtapping av Rødbergdammen, skal nedtappet areal ettersees for å kartlegge ev. stranding av fisk. Fisk som fanges i avstengte kulper og tørrlagte partier skal flyttes til sikkert vannvolum i magasinet.
- Tiltaket skal gjøres kjent for de berørte interessene og kunngjøring minst én gang lokalt.
- Så snart arbeidene er ferdig, og senest fra 13.11.2020, skal krav om magasinering i Rødbergdammen skje i henhold til reglement.
- Slipp av minstevannføring skal opprettholdes.



Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Orientering om rett til å klage

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN v/Erik Garnås
NORE OG UVDAL KOMMUNE
Numedals-Laugens Brugseierforening v/Nils Runar Sporan



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.