



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 12.11.2020
Vår ref.: 202014033-2
Arkiv: 317
Deres dato: 05.11.2020
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tord Solvang

Storlia kraftverk - Tillatelse til midlertidig fravik fra slipp av minstevannføring

Vi viser til søknad av 5.11.2020 om tillatelse til midlertidig fravik fra slipp av minstevannføring for Storlia kraftverk i Bjoreio i Eidfjord.

Om søknaden

Etter idriftsettelsen av Storlia kraftverk i september 2020 ble det oppdaget at røret for slipp av minstevannføring (i vintersesongen) av ukjent årsak har redusert kapasitet. Statkraft vil så snart som mulig undersøke årsaken til hvorfor røret er tett og utbedre situasjonen. For å få til dette må vannstanden i inntaksbassenget tappes ned. Ved lav vannstand kan ikke kravet til slipp av minstevannføring overholdes. Avhengig av årsak antas det at utbedringen kan gjennomføres på 1-3 dager. Statkraft har derfor behov for tillatelse til å midlertidig fravike kravet om slipp av minstevannføring i perioden utbedringen foregår.

Høring

Etter vårt syn gir søknaden og NVEs tidligere behandling av konsesjonssaken tilstrekkelig informasjon for å fatte vedtak i saken. Vi har derfor ikke sett behov for kunngjøring og offentlig høring av søknaden, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Statkraft Energi AS har pålegg om slipp av helårlig minstevannføring fra inntaksdammen til Storlia kraftverk. Minstevannføringskravet er satt til 1,0 m³/s i perioden 1. juni til 30. september og 0,1 m³/s i perioden 1. oktober til 31. mai. Overføringstunnelen til Sysenvatn ligger om lag 300 meter nedstrøms inntaksdammen til Storlia kraftverk. Det er ikke krav til slipp av minstevannføring nedstrøms overføringen til Sysenvatn.

Minstevannføringen for vintersesongen slippes gjennom et rør mot avløpskanalen fra frostfritt område nedstrøms varegrinden i inntakskonstruksjonen. Etter idriftsettelsen har Statkraft oppdaget at røret for

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



slipp av minstevannføring av ukjent årsak har redusert kapasitet og derfor ikke slipper 100 l/s. De antar at røret av en eller annen grunn er delvis tett. Inntil årsaken er avdekket og situasjonen utbedret slippes minstevannføring fra tappeluken.

Statkraft vil så snart som mulig undersøke årsaken til hvorfor røret er tett og deretter utbedre situasjonen. For å få til dette må vannstanden i inntaksbassenget tappes ned. Ved lav vannstand vil det ikke være mulig å opprettholde kravet til minstevannføring, hverken gjennom tappeluken eller røret. Statkraft har vurdert bypass (pumping av minstevannføring for dammen) som avbøtende tiltak, men mener dette er utfordrende siden det forutsetter pumping med høy kapasitet. Ifølge Statkraft er det usikkert hvor lang tid utbedringen vil ta. Avhengig av årsak antas det at utbedringen kan gjennomføres på 1-3 dager. Er de heldige kan imidlertid utbedringen gjennomføres på kun få timer.

Den berørte elvestrekningen på drøyt 300 meter omfatter kun grovsteinede og blankskurte strykstrekninger. I de faglige utredningene som fulgte konsesjonssøknaden i 2005 og planendringen i 2015 ble strekningen vurdert som uegnet som gyte- og oppvekstområde for ørret. Totalt sett ble verdien for fisk vurdert som liten. I NVEs behandling av konsesjonssøknaden ble det hovedsakelig lagt vekt på slipp av minstevannføring i sommersesongen, da av hensyn til landskapsbildet. For å unngå total tørrlegging utenom barmarksesongen (av hensyn til planter og dyr), ble det også satt krav om slipp av 100 l/s i perioden 1. oktober til 31. mai.

Basert på søknaden og kjent kunnskap om den berørte strekningen, kan ikke NVE se at en redusert minstevannføring over en kort periode på inntil tre dager i løpet av høsten 2020 vil være til nevneverdig skade for noen kjente allmenne interesser eller de økologiske forholdene i vassdraget. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre oppfyllelsen av konsesjonsgitte pålegg. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan fravike minstevannføringen nedstrøms Storlia kraftverk over en sammenhengende periode på inntil tre dager i løpet av høsten 2020.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Perioden med redusert minstevannføring må gjøres så kort som mulig.
- Det skal føres protokoll over vannføringen i det tidsrommet minstevannføringen underskriver kravet i konsesjonsvilkårene.
- Statkraft Energi AS skal informere allmennheten om fraviket gjennom skilting ved tiltaksområdet og på relevante nettsider.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.



Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Eidfjord kommune
FYLKESMANNEN I VESTLAND
NORCONSULT AS v/Thomas Riddervold



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.