



NVE

Å ENERGI VANNKRAFT AS
Postboks 603 Lundsiden
4606 KRISTIANSAND S

Vår dato: 22.07.2026

Vår ref.: 202611298-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Oversendelse av tillatelse Hovatn kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Å Energi Vannkraft AS (heretter ÅEVK) endret anleggskonsesjon for å bygge, eie og drive et 132 kV utendørs koblingsanlegg og en 132 kV jordkabel, samt tillatelse til å rive eksisterende innendørs apparatanlegg i Hovatn kraftverk. Tiltaket ligger i Bygland kommune i Agder. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202611298-3. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/26138/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt ÅEVK til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

NVE mottok den 11. mai 2026 søknad om endring av eksisterende anleggskonsesjon fra ÅEVK. Søknaden handlet om å bygge, eie og drive et 132 kV utendørs koblingsanlegg med ett bryterfelt, rive eksisterende innendørs apparatanlegg og erstatte eksisterende luftledning med en ca. 350 m lang 132 kV jordkabel fra transformator i kraftverket til det nye, utendørs koblingsanlegget. ÅEVK søker primært om plasseringsalternativ 1 av koblingsanlegget (se figur 2). Tiltaket innebærer ingen økning i aggregatytelse eller produksjon for kraftverket.

ÅEVK begrunner søknaden med at tilstand og alder på komponenter gjør det vanskelig med trygg drift i tråd med dagens forskrifter og myndighetskrav. Kraftverket skal også tilrettelegges for effektiv overvåkning og drift i henhold til dagens standard.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat



Figur 1: Oversiktskart over Hovtn kraftverks plassering. Kilde: Konsesjonssøknad fra ÅEVK, mottatt den 11. mai 2026.



Figur 2: Omsøkt plassering av utendørs 132 kV koblingsanlegg. Felt 1 (grønt rektangel markert som «1») er plasseringsalternativet som godkjennes i denne konsesjonen. Kilde: Konsesjonssøknad fra ÅEVK, mottatt den 11. mai 2026.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Utførte forarbeider

ÅEVK har avklart teknisk løsning, tilkobling og kapasitet med områdekonsesjonær Glitre Nett AS og Statnett. Hovatn Kraftverk er tilknyttet 132 kV regionalnett med grensesnitt mot Glitre Nett i endemast på utsiden av portalbygg.

Tiltaket utføres på grunn eid av ÅEVK, derfor kreves ingen erverv av grunn, rettigheter eller nye avtaler for gjennomføring av tiltaket. ÅEVK har informert naboer med et orienteringsbrev, samt Bygland kommune.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Jordkabelforbindelsen og koblingsanlegget skal plasseres på ÅEVK sin eiendom, og ombyggingen omfatter kun tiltak på eksisterende anlegg inne i kraftstasjonen og på utsiden av portalbygget. Det vil ikke være behov for å etablere nye permanente eller midlertidige hjelpeanlegg for tiltaket. Eksisterende arealer tilknyttet kraftstasjonen utendørs vil benyttes til riggplass.

NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Konklusjon

NVE mener at fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn ulempene. NVE gir derfor ÅEVK konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive et 132 kV utendørs koblingsanlegg, en ca. 350 meter lang 132 kV jordkabel, samt rive eksisterende innendørs kabel- og apparatanlegg på Hovatn kraftverk, i Bygland kommune i Agder. NVE gir tillatelse til plasseringsalternativ 1 av koblingsanlegget (se figur 2). Tillatelsen gis i anleggs-konsesjonen, NVE-ref. 202611298-3.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggs-konsesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Jan Are Gildestad
seksjonssjef (fung.)

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

Å ENERGI VANNKRAFT AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

Å ENERGI VANNKRAFT AS - Stian Bjornes

BYGLAND KOMMUNE

STATSFORVALTEREN I AGDER

AGDER FYLKESKOMMUNE

GLITRE NETT AS

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 24. august, eller 3 uker fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.