



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Smelteverket Eiendom AS

Organisasjonsnummer: 885 232 272

Dato: 27.05.2026

Varighet: 01.01.2032

Referanse: NVE 202303323-39

Kommune: Fredrikstad

Fylke: Østfold



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 30. mai 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Smelteverket Eiendom AS tillatelse til anlegg på Sundløkka i Fredrikstad kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg på Sundløkka i Fredrikstad kommune:

- En ca. 0,39 km lang jordkabel med nominell spenning 5 kV mellom nettstasjon X0014 (Kaikiosk I) og X0022 (Kaikiosk II).
- Nettstasjon X0022 (Kaikiosk II) med tilhørende transformator med omsetning 5/0,23 kV og ytelse 0,1 MVA.
- Andre nødvendige høyspenningsanlegg

Anleggene er bygget slik som vist i oversiktskartet i vedlegget nederst i denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Globe Norge AS – Hafslund Metall 5. juni 2002, NVE-ref. 200202496-2, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

2. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

3. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

4. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf.

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1 – Oversiktskart

