



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Eide Fjordbruk AS

Organisasjonsnummer: 866 751 242

Dato: 14.07.2026

Varighet: 14.07.2076

Referanse: NVE 202525967-8

Kommune: Alver

Fylke: Vestland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 4. mars 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Eide Fjordbruk AS tillatelse til å bygge, eie og drive et 22 kV landstrømanlegg til oppdrettslokaliteten Fyllingsnes i Osterfjorden i Alver kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg i Alver kommune:

- En om lag 15 meter lang jordkabel med spenning 24 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TXRA 24 kV 3 x 50 mm².
- En om lag 1,72 km lang sjøkabel med spenning 24 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 24 kV 3 x 50 mm².
- En transformator om bord på oppdrettsanlegget med øvre omsetning 22/0,415 kV og ytelse 1,6 MVA.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Oversiktskart – landstrømanlegg for oppdrettsanlegget Fyllingsnes» av 4. mars 2026, vedlagt denne konsesjonen.

Konsesjon med NVE ref: 202525967-7 frafaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen 1 år fra endelig konsesjon.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

6. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:

- a) ved legging av sjøkabel skal det benyttes fjernstyrt undervannsdrone (ROV) og tilhørende utstyr som bør dekke krav til slik fra NS-EN 16260. Marinbiologi fra et uavhengig organ skal være til stede. Ved funn av sårbare arter og naturtyper skal det etterstrebes å unngå skade på disse ved å justere kabeltraseen. Alle funn av sårbare arter og naturtyper skal



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- kartfestes og rapporteres inn i offentlige databaser. Ved funn av fremmede arter skal det tilstrebes å unngå spredning av disse.
- b) sjøkabelen skal følge bunntopografien, og skal legges forsvarlig slik at den ikke forandrer leie eller flyter opp. Sjøkabel skal ligge jevnt langs bunnen og ikke danne frie spenn. Der frie spenn ikke kan unngås, skal de utføres med så korte spenn som mulig. Sjøkablers posisjoner skal også kartfestes i relevante kart (Kartverkets sjøkart). Eventuelle fester og søkker skal utformes slik at sjøkabelen ikke hefter fiskeredskaper.
 - c) anleggsarbeidene i Litlevågen, på grunnere dybde enn 10 meter, skal gjennomføres på en så skånsom måte som mulig for å begrense påvirkningen på omkringliggende miljø. Unødvendig oppvirvling av sedimenter skal unngås.
 - d) NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. Utgifter knyttet til tilsyn dekkes av konsesjonæren.
 - e) konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene. Istandsettingen skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.
 - f) anlegget skal holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til denne tillatelsen og eventuelle andre vilkår/planer.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1



Figur 1. Oversiktskart – landstrømanlegg for oppdrettsanlegget Fyllingsnes. Trasé for jord- og sjøkabel fra Litlevågen til Fyllingsnes oppdrettsanlegg vist med rød linje. Kilde: Eide Fjordbruk sin konsesjonssøknad



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2



Figur 2. Kartutsnitt med plassering av dagens oppdrettsanlegg i Vestland fylke. Nytt anlegg blir ca. 300 meter sør for dette. Kilde Eide Fjordbruk sin konsesjonssøknad