



Saksframlegg

Utval	Møtedato	Utvalsak
Plan- og miljøutvalet		

Høyring - endra søknad for nye kraftverk i Røldal-Suldalsvassdraget

Vedlegg

- 1 Høyring av tilleggsutgreiing for villrein for etablering av pumpekraftverk i Røldal-Suldalsvassdraget
- 2 Rapport villrein
- 3 Tabell SINTEF

Dokument i saka

[Konsesjonssak - NVE](#) – endra søknad for nye kraftverk i Røldal - Suldalsvassdraget

Bakgrunn

Røldal-Suldal kraft (RSK DA) har søkt NVE om konsesjon til å bygge og drive pumpekraftverka Røldal 2, Novle 2 og Kvanndalen 2 i Røldal-Suldalsvassdraget. Vinje kommune gav uttale til søknad om konsesjon i kommunestyret 22.10.2024, sak 146/24.

NVE påla RSK DA den 29.01.2025 å utføre ytterlegare utgreiing av konsekvensane for villrein i samband med søknaden. I pålegget vart det særleg peika på moglege konsekvensar av endringane i reguleringa av Holmavatn og Votnavatn. Vinje kommune gav følgjande innspel til høyringa (vedteke i Plan- og miljøutvale sak 10/2026 den 21.01.2026):

Vinje kommune fryktar at eit pumpekraftverk til Holmavatn vil føre til negative konsekvensar for villreinen, og at dette er undervurdert. Vinje kommune er tvilande til konklusjonen i rapporten til NaturRestaurering og til etablering av eit pumpekraftverk til Holmavatn med bakgrunn i omsyn til villrein.

Dersom det likevel vert gjeve konsesjon, krev Vinje kommune at det ikkje må skje pumping i frå isleggingsfasen og så lenge isen naturleg ligg fram til våren av omsynet til villreinen.

Lyse Kraft har justert prosjektet etter at tilleggsutgreiinga for villrein vart gjennomført. Frist for å sende fråsegn til høyringa er 20.09.2026.

Vurdering

Sakshandsamar har vore i kontakt med Villreinnemnda for Setesdalsområdet og følger deira vurdering i saka.

Det er positivt at omsynet til villreinens bruk av Holmavatnet vinterstid er gitt større merksemd enn i den opphavlege søknaden, og at det er foreslått restriksjonar på pumping i samband med islegging og etablering av stabilt isdekke. Kommunedirektøren vurderer dette som eit steg i rett retning.

Samstundes meiner administrasjon at dei sentrale villreinfaglege problemstillingane framleis ikkje er løyste.

Tilleggsutgreiinga stadfesta at Holmavatnet er eit viktig funksjonsområde og ein viktig vintertrekkveg for villrein. Kunnskapsgrunnlaget er framleis prega av vesentleg uvisse når det gjeld korleis pumping, auka reguleringshøgde og tilførsel av vatn frå Isvatnet vil påverke isforholda i magasinet. Dokumentert bruk av isen frå desember til mars gjer at avståing frå pumping i den perioden villreinen nyttar isen framleis framstår som det sikraste avbøtande tiltaket.

Den opphavleg omsøkte løysinga med avvikling av aktiv regulering i Isvatnet er teken ut av prosjektet. I den justerte søknaden blir reguleringa vidareført, og Isvatnet skal framleis tappast til Holmavatnet vinterstid. Sjølv om tappinga skal skje med lågare vassføring over eit lengre tidsrom enn i dag, vil dette gi eit ekstra tilsig til Holmavatnet i den perioden villreinen nyttar isen. Dette tilsiget kjem i tillegg til naturleg tilsig og eventuell pumping. Administrasjonen kan ikkje sjå at konsekvensane dette kan få for vasstandsendringar, råkedanning og villreinens bruk av isen på Holmavatnet er tilstrekkeleg vurderte.

Konsekvensane av å auke reguleringshøgda i Holmavatnet frå 10 til 15 meter er framleis ikkje tilstrekkeleg utgreidde. Ei slik utviding av reguleringssona kan medføre auka risiko for oppsprekking og råkedanning i dei områda der villreinen går inn og ut på isen.

Villreinen vart kategorisert som NT (nær truga) i 2021 og har i kvalitetsnormen blitt klassifisert med dårleg tilstand (raud kategori) for Setesdal-Ryfylkeheiane. Hovudårsaka til at villreinen havna i raud kategori er sterk fragmentering av areal (mellom ana pga kraftutbygging), svekte trekkvegar og stor menneskeleg aktivitet. For villreinen er samla belastning avgjerande. Klimaendringar med meir variable vinterforhold aukar behovet for funksjonelle beiteområde og trekkvegar. Kommunedirektøren meiner derfor at føre-var-prinsippet må tilleggjast stor vekt i denne saka.

På bakgrunn av dette vurderer kommunedirektøren at den justerte utbyggingsløysinga ikkje i tilstrekkeleg grad løysar dei sentrale villreinfaglege utfordringane som er peika på gjennom høyringsprosessen, og vil rå NVE til å ikkje gi konsesjon til utbyggingsløysinga slik ho no ligg føre.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak

Med bakgrunn i vurderingane i saka meiner Vinje kommune at den justerte utbyggingsløysinga ikkje i tilstrekkeleg grad løyser dei sentrale villreinfaglege utfordringane som er peika på gjennom høyringsprosessen, og vil rå NVE til å ikkje gi konsesjon til utbyggingsløysinga slik den no ligg føre.