



Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statkraft Energi AS

Organisasjonsnummer: 987 059 729

Dato: 26.05.2026

Varighet: 26.05.2076

Referanse: NVE 202609917-4

Kommuner: Hjelmeland og Suldal

Fylke: Rogaland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 22. april 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statkraft Energi AS tillatelse til en om lag 4,9 km lang jordkabel fra eksisterende nettstasjon ved Førrevassdammen til Blåfjell pumpestasjon. Statkraft får også tillatelse til å etablere to 22 kV nettstasjoner. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. I Blåfjell pumpestasjon i Hjelmeland kommune:

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En transformator med omsetning 22/6,6 kV og ytelse 4 MVA.
- En transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 200 kVA.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

2. 22 kV kraftledning Førre—Blåfjell pumpe i Hjelmeland og Suldal kommuner:

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En 4,9 km lang jordkabel med spenning 24 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF (HD) 3 x 1 x 240 mm².

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Kabeltrasé fra nettstasjon ved Førreheidammen til Blåfjell pumpestasjon» av 22. april 2026, vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Statkraft Energi AS 01.09.2017, NVE-ref. 201505089-62 (i NVE-ref. 200706426-59) bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Detaljplan for bygging

Anlegget skal driftes i henhold til detaljplan godkjent av NVE.

6. Tilsyn

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget utføres av NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner