

Fra: "Maria Kløverød Lyngstad" <maria.lyngstad@statnett.no>
Sendt: tirsdag 26. november 2024 17.21.49
Til: "Stian Holte" <stho@nve.no>
Emne: SV: Krossdalen transformatorstasjon - tillegg til høringsuttalelse fra Modalen kommune

Statnett sine kommentarer til Modalens kommune tillegg til sin høringsuttalelse til konsesjonssøknaden for ny Krossdalen transformatorstasjon

Statnett vurderer at ny Krossdalen transformatorstasjon legger til rette for forsyningssikkerhet og fleksibilitet i utvikling av forbruk og produksjon i regionen:

- Krossdalen transformatorstasjon bygges rett sør for eksisterende Modalen koblingsstasjon. Når alle ledningsavganger er lagt om til den nye stasjonen (planlagt 2030), frigjøres arealet for eksisterende stasjon. Dette området kan da fylles ut og heves slik at det beskyttes mot flom og skred. Arealet kan videre benyttes til en eventuell utvidelse av 420 kV-anleggene i stasjonen og/eller en 132 kV stasjon med transformering til 22 kV. Bygging og drift av en eventuell 132 kV regionalnettstasjon, og transformering til 22 kV, ligger utenfor Statnetts virkeområde.
- Ved framtidig spenningsoppgradering av Evanger frigjøres 420/300 kV transformator og to tilhørende felt i omsøkt ny Krossdalen stasjon.
- Statnett vil også peke på at BKK sin områdestudie Dale – Matre – Stordal er et riktig sted for kommunen å adressere eventuelle behov for økt forsyningssikkerhet og/eller økt kapasitet

Statnett gjør flere tiltak som kompenserer for at Steinsland går tilbake til ensidig forsyning (tilsvarende nettløsning som før 2019). Det bygges ny transformatorstasjon i Krossdalen og ny 420 kV ledning fra Krossdalen til Steinsland iht. dagens standard og tekniske krav. Statnetts anlegg på Steinsland forsterkes for å motstå flom og det bygges servicebygg for å styrke beredskapen. Eksisterende tilkobling i Steinsland er provisorisk og utgjør ikke en fullgod tosidig forsyning. Ved feil på ledningen Modalen-Steinsland, eller Steinsland-Haugsvær, må hele strekningen Modalen-Steinsland-Haugsvær kobles ut. Etter at feilstedet er lokalisert, kan den "friske" forbindelsen kobles inn igjen. Siden tilknytning av Steinsland endres til en kort, ny, og oppgradert ledning, er det sannsynlig at antallet utfall i Steinsland vil bli redusert.

Statnett ikke har noe mer å tilføye ut over det vi har kommentert tidligere om traseen Krossdalen-Steinsland / Krossdalen – Haugsvær

Statnett har omsøkt omlegging fra luft til kabel for den delen av eksisterende 22 kV luftledning og fiber som er direkte berørt av prosjektet. Det legges også til rette for videre kabling fra stasjonsområdet til parkeringsplass ved Krossvatnet. Eksisterende 22 kV luftledning som går gjennom Krossdalen eies av Modalen Kraftlag SA (områdekonsesjonær). Statnett vurderer at det er eieren av ledningen som eventuelt må bekoste ytterligere omlegging til kabel/fiber i grøft.

Mvh

Maria Kløverød Lyngstad

Fungerende seksjonsleder NPM – Miljø og tillatelser

Teamleder NMPK - konsesjon og arealplan

Direkte +47 23 90 37 20**Mobil** +47 986 46 247**Statnett**

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo

PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

[Statnett.no](https://statnett.no)**Fra:** Stian Holte <stho@nve.no>**Sendt:** onsdag 6. november 2024 14:45**Til:** Marie Louise Sundheim <marie.sundheim@Statnett.no>**Kopi:** Maria Kløverød Lyngstad <maria.lyngstad@statnett.no>**Emne:** Krossdalen transformatorstasjon - tillegg til høringsuttalelse fra Modalen kommune

OBS: Avsender av e-posten er utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.

Hei

Modalen kommune har sendt tillegg til høringsuttalelsen sin, etter Statnetts kommentarer til høringsuttalelser.

Hører fra dere for Statnetts kommentarer til ny tilleggsuttalelse.

Dere finner uttalelsen her, og den er lagt til nederst i dokumentene.

[Konsesjonssak - NVE](#)

[Tillegg til høringsuttalelse fra
Modalen kommune etter Statnett
sine kommentarer](#)

63 KB 

Med vennlig hilsen

Stian Holte

Seniorrådgiver

Energi- og konsesjonsavdelingen

Seksjon for nettkonsesjoner

Telefon: (+47) 22 95 92 16



Norges vassdrags-
og energidirektorat

Det gjøres oppmerksom på at all e-post til og fra NVE i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven, og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this message and all attachments from your files."