

INN TRE ENERGI AS
Bogavegen 7

7725 STEINKJER

Vår dato: 06.02.2024

Vår ref.: 202308887-16 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

InnTre Energi AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarme på Ørin industriområde i Verdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag revidert fjernvarmekonsesjonen InnTre Energi AS (ITEAS) har hatt for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Ørin industriområde i Verdal, Trøndelag fylke. Revisjonen består i ny plassering av en planlagt varmesentral, som de allerede har tillatelse til å bygge i gjeldende konsesjon.

Søknaden

ITEAS har 02.01.2024 sendt søknad om å få etablere ny varmesentral på et annet sted enn det som de har tillatelse til i gjeldende konsesjon. Den nye plasseringen er nær den opprinnelig planlagte plasseringen, og inne på det samme industriområdet.

ITEAS forklarer i forbindelse med søknaden at de opprinnelig trodde at den nå omsøkte plasseringen av varmesentralen ikke var realiserbar da de planla prosjektet. Etter dialog med leverandør ser de nå at denne plasseringen allikevel kan gjennomføres, og dessuten av praktiske hensyn er mer fornuftig. Ifølge søknaden er den nye plasseringen positiv da den blir plassert ved siden av eksisterende varmesentral, noe som vil gi enklere drift og samkjøring. De mener at plasseringen også er positiv for tredjepart, da varmesentralen vil fungere som en støy- og støvskjerm mellom selve industriområdet og veien utenfor.



Figur 1 Eksisterende varmesentral med ny plassering av planlagt varmesentral markert med brun firkant.



NVEs behandling

Søknaden innebærer en mindre endring i plasseringen av konsesjonsgitt varmesentral. ITEAS har vært i kontakt med Verdal kommune og nærmeste nabo, og ingen av dem har innvendinger mot endringen. Da endringen ikke medfører nye vurderinger utover varmesentralens fysiske plassering, og nærmeste berørte allerede har fått uttale seg har NVE unnlatt å sende søknaden på høring, jf. energiloven § 2-1.

NVEs vurdering og vedtak

Basert på informasjon fra søknaden fremkommer det at byggets utforming vil være noe mindre enn først planlagt, men at fasaden ellers vil være uforandret. Bygningen flyttes fra å ligge noen meter inne på selve industriområdet til å ligge ved siden av eksisterende varmesentral, og langs Industrivegen, som løper parallelt med industriområdet. Etter NVEs vurdering er den eneste praktiske endringen at den nye plasseringen er noe nærmere offentlig vei og naboer. Det tas i betraktning at den nye varmesentralen vil plasseres ved siden av en eksisterende varmesentral, positive virkninger av denne plasseringen som omtalt i søknaden, og at hverken kommunen eller nærmeste nabo har innvendinger til endret plassering. På dette grunnlaget mener NVE at det er rasjonelt å innvilge søknaden.

I dette vedtaket er kun endring i virkninger som følge av ny plassering for varmesentral vurdert. På grunn av den nye plasseringens umiddelbare nærhet til plasseringen som er konsesjonsgitt har vi ikke gjort nye vurderinger av virkninger på natur og kulturminner. Den reviderte konsesjonen er oppdatert med kart som viser ny plassering av varmesentral. Utover dette videreføres konsesjonen som den er, og vurderinger og vilkår som spesifisert i vedtak av 13.10.2023 (NVE ref.: 202308887-12) er fortsatt gjeldende.

Anlegg som konsesjonsbehandles i medhold av energiloven er fritatt kommunal byggesaksbehandling, jfr. SAK10 § 4-3. Kravene i Plan- og bygningsloven (pbl) §§ 29-5, 29-7 og TEK17, herunder kap. 7 om sikkerhet mot naturpåkjenninger, gjelder likevel for tiltak som behandles etter energiloven. Det følger av pbl § 29-5 at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. NVE konstaterer at det er tiltakshavers ansvar å sørge for at både anlegget og tredjepart sikres mot naturfare i henhold til TEK17. Dette gjelder både for varmesentraler og fjernvarmenett. For kvikkleire gjelder også krav gitt i NVE sin veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»¹).

Konsesjon med kartvedlegg er sendt ITEAS og kan lastes ned på NVEs nettsted for denne saken:

[Konsesjonssak - NVE](#)

NVE pålegger herved ITEAS å underrette eventuelt berørte grunneiere/rettighetshaverne som ikke står på kopi i dette brevet om tillatelsen. Underretningen skal etter

¹ https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf



forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

Klageadgang

Se eget vedlegg om adgang til å klage på dette vedtaket.

Med hilsen

Svein Grotli Skogen
seksjonssjef

Kim Robin Holm
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

INNTRE ENERGI AS

Kopimottakerliste:

STATENS VEGVESEN

VERDAL KOMMUNE

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Bioen AS

BANE NOR SF

Trøndelag fylkeskommune

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

Naturvernforbundet i Trøndelag

BIRDLIFE AVDELING TRØNDELAG



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.