

NOTAT

OPPDRAG	Være Østre - uavhengig kontroll NVE	DOKUMENTKODE	416481
EMNE	Uavhengig kontroll NVEs retningslinjer	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	TOBB	OPPDRAGSLEDER	Signe Gurid Hovem
KONTAKTPERSON	Asgeir Sandnes	SAKSBEH	Signe Gurid Hovem
KOPI	Rambøll v/Anders Eriksson	ANSVARLIG ENHET	3012 Midt Geoteknikk

1 Innledning

Multiconsult har utført 3. partskontroll av Rambølls vurdering av skredfare for tomta Være Østre gnr. 27 bnr 2, felt 21, i Trondheim kommune.

Rambølls vurderinger er presentert i G-not 001, oppdrag «1350001821 Være Østre», datert 23.4.14. Rambøll beskriver i sin orientering at:

«Rambøll har ført dialog med Multiconsult, angående grunnforhold og om NVEs retningslinjer skal følges da kvikkleire ikke er påtruffet innom kvikkleiresonen. Rådgivende firma og uavhengig kontrollør er enige at det ikke finnes behov for å etterfølge retningslinjene.»

Det påpekes at det ikke er utført boringer for hele kvikkleiresonen, slik at det kun er den øvre delen av sonen som er «klarert» med hensyn på kvikkleire.

Rambølls har utarbeidet forslag til redigert sone. Multiconsult støtter dette forslaget.

Vi vil videre påpeke at NVEs retningslinjer er fulgt, men at grunnundersøkelsene har avdekket at det ikke er reell skredfare i området. Tomta er derfor klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred.

00	27.5.14	1. gangs utsendelse	Signe Gurid Hovem	Håvard Nørjord	Signe Gurid Hovem
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV