

SKAGERAK KRAFT AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

Vår dato: 04.08.2021

Vår ref.: 202109830-5

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Erlend Støle Hansen

22959826/esha@nve.no

Tillatelse til midlertidig avvik fra normalvannstand i inntaksmagasinet for Vafos kraftverk i Kragerø

Vi viser til søknad fra Skagerak Kraft AS 27.5.2021 om tillatelse til avvik fra normalvannstand i inntaksmagasinet for Vafos kraftverk Kragerø kommune.

Om søknaden

Skagerak Kraft (SK) søker om å senke vannstanden med 7,54 m i inntaksmagasinet for Vafos kraftverk i inntil ett døgn i perioden 2.- 8.8.2021. Normalvannstanden i inntaksmagasinet er på kote 20,12 og skal senkes til kote 12,58 for å inspeksjon av dammene i Vafos og Langfos. Minstevannføring fra Dalsfos vil bli sluppet i hele perioden, og det er ikke behov for å fravike kravet på 4 m³/s. Det er ikke forventet vesentlige ulemper av nedtappingen siden inntaksmagasinet har relativt bratt og bart fjell på begge sider, og minstevannføringen vil sikre noe vanddekt areal.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE sendte søknaden på en begrenset høring til Kragerø kommune, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune, og vi mener saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Kragerø kommune uttalte seg 21.7.2021:

«Kragerø kommune har forståelse for at fravik fra manøvreringsreglement mellom Vafos og Langfos dam er nødvendig for å gjennomføre teknisk kontroll av dammene.

Den korte høringsfristen gjør det ikke mulig for oss å innhente synspunkter fra flere som kan være berørt av nedtappingen. Derfor er det viktig at tiltakshaver gir god informasjon til grunneiere og berørte, det kan f.eks. være personer som utøver friluftaktiviteter i området.

Vi ønsker også å henvise til at både nedtapping og slipp av vann bør foregå skånsomt, det vil si langsamt for å unngå utvasking, oppvirvling og at planter eller dyr vaskes bort fra sitt vokse- eller oppholdssted.



Det er ønskelig at ev. søppel som blir synlig under nedtappingen blir fjernet for å bidra til et renere miljø.

Utover det har Kragerø kommune ingen flere merknader til denne høringen.»

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark uttalte seg 16.7.2021:

«Vi har vurdert søknaden på bakgrunn av den foreliggende dokumentasjonen og forhold knyttet til vann og natur og vurderer nedtappingen som kortvarig med begrenset skadevirkning på de forhold vi skal vurdere. Statsforvalteren vurderer behovet for inspeksjon og sikkerhetsvurdering av dammene til å ha stor betydning.

Vi har ikke innvendinger til omsøkt midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet.»

NVEs vurdering

SK søker om å tappe ned vannstand i inntaksmagasinet for Vafos kraftverk i inntil ett døgn i perioden 2.-8.8.2021. Avviket skyldes behov for inspeksjon av oppstrøms side av dam Vafos og nedstrøms side av dam Langfos. Dammene må være tørrlagt for å få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne fastslå anleggets tilstand. Vafos kraftverk er et konsesjonsfritt anlegg, jf. NVEs vedtak 14.10.2005. Regulering av nærmeste oppstrøms magasin, Tokemagasinet, er gitt ved kgl.res. av 6.2.2015 bl.a. med krav om minstevannføring på 4 m³/s målt ved vannmerke Dalsfoss ndf. Nødvendig drift- og vedlikeholdsarbeid vil falle inn under definisjonen av vassdragstiltak. Iverksetting av tiltak vil utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven § 8 dersom tiltaket er til nevneverdig skade eller ulempe. NVE ga 28.1.2014 tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Tokemagasinet hvor bl.a. nedtapping av inntaksmagasinet for Vafos kraftverk var tema:

«Det søkes om å få tappe ned elva oppstrøms og nedstrøms Langfoss kraftverk slik at man kan komme til tunellen hvor flomlukene skal skiftes. Det finnes i dag ingen restriksjoner med hensyn på å holde seg innenfor en bestemt vannstand mellom dammene ved Dalsfoss, Langfoss og Vafoss. Normalsituasjonen vil være at inntaksdammene for kraftverkene holdes på et høyest mulig vannstands nivå for å oppnå størst mulig fallhøyde i forhold til kraftproduksjonen. Det er derfor bare unntaksvis at vannstanden blir senket i disse dammene og i tilfelle alltid i forbindelse med nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Situasjonen vår/sommer 2014 vil være et nytt tilfelle av nødvendig vedlikeholdsarbeid i kombinasjon med flomsikring i vassdraget. Så lenge det forblir et lite vannspeil på den nedtappende strekningen og et minimum av vanngjennomstrømning i løpet av døgnet, ser ikke NVE noen vesentlige ulemper med å kunne tillate nedtapping i den angitte anleggsperioden.»

Sweco har vurdert konsekvensene av nedtappingen. Det foregår i liten grad padling eller fiske på strekningen. De bratte fjellsidene i inntaksmagasinet gjør trolig at stranding av fisk trolig ikke vil skje og nedtappingshastigheten et trolig av liten betydning for lokalt akvatisk liv i elva. Det er oppsamling av nedvandrende ål ved Dalsfoss, og tiltaket er ikke vurdert å ha konsekvenser for ål nedstrøms Dalsfos eller åloppvandring. Sweco vurderer at tiltaket vil ha lite konsekvenser for ål, annen fisk og ferskvannsekologien i berørt område.

Kragerø kommune har ikke merknader til tiltaket gitt at nedtapping og slipp av vann forgår skånsomt. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark mener tiltaket vil ha begrenset skadevirkning på de forhold de skal vurdere, og har ikke merknader til tiltaket. NVE mener det omsøkte tiltaket vil ha begrensede negative konsekvenser gitt at kravet om minstevannføring overholdes, vannstand- og vannføringsendringer skjer gradvis, og siden nedtappingen er av relativt kort varighet.



NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av relativ kort varighet. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Basert på søknad, kontakt med lokale myndigheter og tidligere erfaringer med liknende saker, anser NVE at tiltaket ikke vil gi nevneverdige skader for allmenne interesser gitt avbøtende tiltak. NVE mener fordelene ved tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser, jf. vannressursloven § 25.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Skagerak Kraft kan redusere vannstanden i inntaksmagasinet for Vafos kraftverk til kote 12,58 i inntil ett døgn i perioden 4.8.2021-8.8.2021. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføring- og vannstandsendringer skal skje gradvis.
- Minstevannføringskravet på 4 m³/s skal overholdes i hele perioden for avviket.
- Perioden med avvik fra normalvannstand skal gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normalvannstand skal settes i gang så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i det tidsrommet den avviker fra normalvannstand. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Det berørte området av nedtappingen skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- Tiltaket skal kunngjøres én gang lokalt og i tillegg annonseres på relevante nettsider (f.eks. selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Skagerak Kraft har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kopi til:

Kragerø kommune
SKAGERAK KRAFT AS v/Åsmund Hasaas
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMAR
Vestfold og Telemark fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.