

NVE

Innsendt dato: 28.07.2022

Referansenummer: OEXYHL

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	980392775
Foretaksnavn	KRAFTKAMERATANE AS
Adresse	Hisdal
Postnummer	5652
Poststed	ÅRLAND
Foretakets telefonnummer	Ikke angitt
Foretakets e-postadresse	Ikke angitt
Fornavn	MAGNE
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	HAUGEN
Telefon	95088784
E-post	magnehaugen54@gmail.com
Organisasjonsnummer	Ikke angitt
Foretaksnavn	Ikke angitt

9 kontrollspørsmål	
1. Ligger tiltaket i verna vassdrag?	Nei
2. Planlegges tiltaket med reguleringsmagasin?	Nei
3. Kan tiltaket påvirke vannstanden i innsjø/tjern oppstrøms inntak?	Nei
4. Planlegges vannuttak uten slipp av minstevannføring tilsvarende minimum alminnelig lavvannføring?	Nei
5. Er det registrert naturtyper med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
6. Er det registret rødlistearter med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
7. Berører prosjektet anadrom strekning i nasjonale laksevassdrag?	Nei
8. Planlegges kraftverk med installert effekt over 1 MW?	Nei
9. Berører tiltaket andre allmenne interesser i vesentlig grad?	Nei

Rettighetshavere	
Grunneiernavn	Holdhus
Gårdsnr	8
Bruksnr	1
Fylke	Vestland
Kommune	Samnanger
Berørte grunneiere	
Grunneiernavn	Holdhus
Gårdsnr	8
Bruksnr	3
Fylke	Vestland
Kommune	Samnanger

Tiltakets navn og formål	
Navn på tiltaket	Kraftkameratane AS
Vassdragsnavn	Grasdalen
Vassdragsnummer	05553
Velg antall dammer	0
Velg antall trykkrør (trykkrør er kun vannveier for kraftverk)	0
Velg type tiltak	Kraftverk

Informasjon om kraftverket	
Installert effekt, største tillatte installasjon	0,67
Utbygningspris	2,5
Årlig middelproduksjon	2,4

Vedlegg til melding om kraftverk	
Melding (.odt .doc .docx eller .pdf)	Søknad om vurdering av konsesjonsplikt Kraftkameratane AS.pdf
Elektronisk kart (.shp)	Ikke angitt
Hydrologiskjema (.odt .doc .docx eller .pdf)	skjema_hydrologi_bokm.pdf
Annet (.odt .doc .docx eller .pdf)	Ikke angitt

Tilleggsinformasjon	
Tilleggsopplysninger	Tilltake er: Det skal setjast på eit gren på eksisterande rør 630mm. Grene skal ha eit rør på 400mm med installert effekt på 90 Kw. Det skal ikkje gjerast noko med rørgata eller inntak. Det er trafostasjon like ved kraftverke på 1250 KVA. Hydrologiskjema er ikke fylt ut. Tidligere sendt inn ifbm konsesjon i 1998. Fleire opplysningar ta kontakt Magne Haugen Tlf. 95088784 magnehaugen54@gmail.com