

Tilsvar på høringsuttalelser – ny 132 kV kraftledning Orkdal–Gjølme og ny Gjølme transformatorstasjon

Dato: 19. oktober 2026

Til: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Deres ref.: 202320340

Fra: Tensio TS AS (Tensio)

Vår ref. og utarbeidet av: Daniel Morken og Jo Forren

Tensio viser til mottatte høringsuttalelser og gir nedenfor en kort oppsummering av innspillene og våre kommentarer.

Endelig masteplassering og utforming av anleggsveier er ikke avklart. Innspillene tas med i videre prosjektering og arbeidet med detaljplanen, innenfor rammene av en eventuell konsesjon. Mulige tilpasninger vurderes samlet ut fra tekniske forhold, sikkerhet, miljø og konsekvenser for berørte eiendommer.

11. Brit Anne Forbord

Oppsummering av innspillet:

Forbord opplyser at det foreligger muligheter for framtidig boligbygging ved Ångålhaugen på hennes eiendom. Hun mener at en luftledning i området vil være til hinder for slik utvikling, og forutsetter at ledningen legges som jordkabel dersom tomtearealene skal kunne utnyttes til boligformål.

Tensios kommentar:

For eiendommen ved Ødynhaugen er ny trase planlagt lenger bort fra eiendommen enn eksisterende linje. Nasjonale føringer tilsier at overføringer på dette spenningsnivået skal fortrinnsvis etableres som luftledninger. Tensio søker å unngå innskutt jordkabel på slike regionalnettsforbindelser pga. det medfører svekket forsyningssikkerhet samt økte kostnader. Valg av teknisk løsning og trasé er gjort på bakgrunn av en samlet vurdering av forsyningssikkerhet, tekniske forhold, miljøvirkninger, kostnader og arealbruk. Endelig plassering av master og ledning fastsettes gjennom videre prosjektering og detaljplanlegging innenfor rammene av konsesjon.

12. Orkland kommune

Oppsummering av innspillet:

Orkland kommune er positive til tiltaket og understreker at oppgraderingen av regionalnettet er viktig for næringsutvikling og framtidige etableringer i kommunen. Kommunen ber om at det stilles krav til avbøtende tiltak i anleggsfasen, blant annet hensyn til hekke- og kalvingsperioder, begrensning av hogst i verdifulle skogområder, vurdering av alternative løsninger i områder med

naturverdier samt ivaretagelse av bekker og kantvegetasjon. Kommunen ønsker også tidlig og god involvering i det videre detaljplanarbeidet.

Tensios kommentar:

Tensio merker seg kommunens støtte til prosjektet og vurderingen av tiltakets betydning for næringsutviklingen i regionen. Innspillene om naturmangfold, skogressurser, vassdrag og hensyn til dyreliv vil tas med i videre prosjektering og detaljplanlegging. Avbøtende tiltak og gjennomføring av anleggsarbeid vil vurderes i samsvar med vilkår fastsatt i konsesjon og gjeldende regelverk. Tensio legger vekt på god dialog med Orkland kommune og relevante interessenter i det videre planarbeidet, herunder avklaringer knyttet til masteplasseringer og øvrige lokale forhold.
