

TRØNDERENERGI KRAFT AS
Postboks 9481 Torgarden
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 28.10.2022

Vår ref.: 202218970-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Nedre Skjærlivatn i Åfjord kommune

NVE gir tillatelse til at Trønderenergi kraft AS kan holde Nedre Skjærlivatn 2,45 meter under LRV i perioden 1. november til 1. desember. NVE legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet. Tillatelsen gjelder på nærmere fastsatte vilkår.

Vi viser til søknad av 07.10.2022 fra Trønderenergi kraft AS om utvidelse av tidsperiode for tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Nedre Skjærlivatn, fastsatt ved kongelig resolusjon den 29.09.1989 og ved planendring den 18.12.1991.

Om søknaden

Trønderenergi kraft AS fikk den 04.03.2022 en midlertidig tillatelse fra NVE til å fravike manøvreringsreglementet for Nedre Skjærlivatn i Åfjord kommune. NVE ga da tillatelse til å senke Nedre Skjærlivatn 2,45 meter under LRV i perioden 1. april 2022 til 1. november 2022. Bakgrunnen for søknaden var at tiltakshaver skulle rehabilitere dammene i Nedre Skjærlivatn.

Tiltakshaver søker nå om en utvidelse av perioden for fravik fra manøvreringsreglementet med 1 måned, slik at tillatelsen vil gjelde til 1. desember 2022. Bakgrunnen for søknaden om utvidet tillatelse er utfordringer i fremdriften for prosjektet. Blant annet nevner søker at tegningene av inntaksluken og den faktiske inntaksluken ikke stemte overens og at nedtappingen tok lengre tid enn forventet.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Åfjord kommune uttaler brev av 18.10.2022:

«Åfjord kommune har vurdert søknaden om utvidet periode for fravik av manøvreringsreglementet i Nedre Skjærlivatn.



Det søkes om å utvide perioden med 1 måned fra 1. november til 1. desember.

Åfjord ser ikke at en utvidelse av midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet i Nedre Skjærlivatn vil ha noen store negative konsekvenser og har derfor ingen innvendinger til søknaden.»

Statsforvalteren i Trøndelag uttaler i brev av 19.10.2022:

«Reindriftsavdelingen har ingen merknader til en måneds forlengelse av midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet. Vi forutsetter allikevel at tiltakshaver har dialog med Fovsen Njaarke sijte underveis i arbeidet da Nedre Skjærlivatn er en del av vinterbeitet til sijten.

Statsforvalteren har ut fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken.3.»

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

I høringsuttalelsene til den opprinnelige tillatelsen trakk Statsforvalteren frem tørrlegging av rogn gytt høsten 2021 og tørrlegging av skjulesteder for småfisk.

Det er NVEs mening at eventuelle ulemper av nedtappingen av Nedre Skjærlivatn nå allerede har inntruffet. På bakgrunn av dette og de innkomne høringsuttalelsene mener NVE derfor at en utvidelse av denne tillatelsen med 1 måned ikke vil tilføre nye ulemper.

Statsforvalteren skriver i sin høringsuttalelse at de forutsetter at tiltakshaver har dialog med Fovsen Njaarke sijte underveis i arbeidet. Tiltakshaver har per telefon bekreftet til NVE at de har dialog med reindriftsinteressene i området. NVE sendte søknaden om utvidelse av midlertidig tillatelse på høring til reinbeitedistriktet, men har ikke mottatt noe høringsuttalelse. NVE legger derfor til grunn at reindriftsinteressene blir ivaretatt gjennom dialogen mellom tiltakshaver og distriktet.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å opprettholde sikker drift av anlegget. I dette tilfellet er også magasinet allerede tappet ned og tillatelse gjelder kun utvidelse av periode med nedtappet magasin. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE mener at fordelene med en forlengelse av perioden med nedtappet magasin er større enn ulempene, for allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Trønderenergi kraft AS kan holde Nedre Skjærlivatn 2,45 meter under LRV i perioden 1. november til 1. desember. NVE legger til grunn at



tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet. Tillatelsen gjelder på nærmere fastsatte vilkår.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes i alle periodene.
- Alle vannføringssendringer skal skje med myke overganger.
- Nedtappingen skal skje på en slik måte at unødvendig stranding av fisk unngås.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 20.06.2016 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin..
- Det skal utarbeides en plan som beskriver transport, håndtering av avfall, byggingen av fangdam og opprydding. Planen skal oversendes NVEs regionkontor som også skal ha beskjed når arbeidene er avsluttet.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Trønderenergi Kraft AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

**Mottakerliste:**

TRØNDERENERGI KRAFT AS

Kopimottakerliste:

TRØNDERENERGI KRAFT AS - ANDERS BRÅTEN

Fosen / Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 6, Nord-Trøndelag

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Mari Hegg Gundersen

Trøndelag fylkeskommune

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

ÅFJORD KOMMUNE

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.



Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.