

Norges vassdrag- og energidirektorat  
Att: Karianne Rognhaugen

18.09.2023

Kvammadalselvi Kraftverk – Landskap- og miljøplan, svar på høringsuttalelser

Viser til høringsuttalelser mottatt 18. september 2023 på Landskap- og miljøplan for ovennevnte prosjekt.

Uttalelsene er fra Statsforvalteren i Vestland og Vestland fylkeskommune.

Clemens Kraft sitt svar følger nedenfor.

1. Rørgate trase i forhold til myr

Vi er klar over viktigheten av å minimere inngrepet i myr, og vil gjøre tiltak for å utføre arbeidet så skånsomt som mulig. Rørgaten vil bli etablert så langt i ytterkant av myr som mulig, og trasén vil bli utformet slik at myr ikke blir permanent drenert. Løsningen skal sikre at den naturlige grunnvannstanden i myr blir beholdt. Inngrepssonen vil bli så smal som mulig og det vil bli etablert ekstra markeringer for arbeidsområdet til gravemaskin. Dette vil også bli til hjelp for å hindre unødvendig kjøring på myr.

2. Midlertidig riggområdet ved Glomsete

Det har kommet ønske om å vurdere størrelse og plassering av riggområdet ved Glomsete som ligger i en naturbeitemark. Vi har vært i dialog med grunneier og har funnet et område sør for Glomsete som er i tilknytning til eksisterende stølsvei. Dette vises i oppdaterte tegninger T-001 og T-012.

3. Forurensningsloven §7

Vi har utført en miljørisikovurdering, og bekrefter at forurensningen holder seg innenfor hva som er normalt for denne type anleggsarbeider. Anlegget betraktes som et midlertidig anleggsarbeid etter forurensningsloven §8.

4. Rørgatetrasé ved stølsområdet Glomsete

Vi har vurdert trasé for rørgate som er planlagt gjennom stølsområdet Glomsete. Det har blitt stukket ut en ny trasé som ligger utenom stølsområdet og som harmonerer med hva som ble indikert i konsesjonssøknaden. Ny trasé er vist i oppdaterte tegninger T-001 og T-011.

5. Kulturminner - Arkologisk registrering

I Vestland Fylkeskommunen sin prosjektplan fra 27. juni 2023 er det indikert at det skal utføres maskinell sjakting og overflateregistrering. Det aktuelle området er dyrka mark på gården Turli. Området har også potensiale for funn av kulturminne knyttet til bruk av utmark.

Arbeidsomfanget er anslått til 2 personer i felt inntil 8 dager inkludert reise til og fra, samt 7 dagsverk til forberedelser og rapportarbeid.

Fylkeskommunen sitt budsjett på kr. 231.988,- er akseptert, hvor tiltakshaver stiller med lokal entreprenør som er klar til å utføre arbeidet. Vi har vært i dialog med fylkeskommunen vedrørende tidspunkt for utførelse av registreringen. Tilbakemeldingen vi har fått fra Seksjon for kulturarv er at dem ikke har kapasitet til å ta dette nå fordi feltplanen er full. Videre svarer dem at det er for tidlig å si noen konkret dato, men sannsynlig blir ikke den arkologiske registreringen gjennomført før tidligst høsten 2024.

Som kjent kommer vinter tidlig i øverste delen av det aktuelle området og man kan tolke tilbakemeldingene som om at det er en risiko for at arbeidet ikke vil bli utført før vår/sommer 2025.

En så lang leveringstid på registreringene vil være lite bærekraftig og samfunnsnyttig, da flere aktører for øyeblikket jobber med prosjektet. Vi ønsker derfor å gå i dialog med Vestland Fylkeskommune, for å finne løsninger som kan begrense omfanget av skaden. En løsning kan være å se på de områdene som det ikke er planlagt registrering på, og få frigjort deler av anleggsområdet. Eventuelt kan man vurdere om det er mulig å dele opp arbeidet med registreringen, ved å definere registreringsomfanget på enkelte av områdene. Registreringen kan da utføres i etapper, og det vil da være mulig å frigjøre deler av anleggsområdet raskere.

Med vennlig hilsen

Clemens Kraft AS  
V/Torgrim Finsrud  
Prosjektleder