



NVE

TRØNDERENERGI KRAFT AS
Klæbuveien 118
7031 TRONDHEIM

Vår dato: 06.08.2026

Vår ref.: 202616577-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Avvisning av søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Driva kraftverk, Sunndal og Oppdal kommune, Møre og Romsdal og Trøndelag fylke

Viser til deres søknad av 28.7.2026 om å fravike manøvreringsreglementet for Festa-Vindøla-reguleringen, fastsatt ved kgl.res. av 31.10.1969 og endret ved kgl.res. av 23.4.2004, i forbindelse med lav fyllingsgrad og en potensiell fremtidig knapphetssituasjon.

NVEs hjemmel til å innvilge avvik fra manøvreringsreglementer er normalt begrenset til vedlikeholdstiltak etter vannressurslovens § 8 og tiltak i alvorlige faresituasjoner etter vannressurslovens § 40. For sistnevnte legger loven til grunn en særskilt og uvanlig fare for mennesker, miljø eller eiendom (vannressurslovens § 40). Denne typen avvik er i de fleste tilfeller knyttet til alvorlige flomsituasjoner, men har ved noen få tilfeller også vært brukt i forbindelse med uvanlig tørkesituasjoner i Mjøsområdet, med begrunnelse i matforsyning og manglende vanningsmuligheter.

På grunn av lite snø og lavere magasinfylling for årstiden følger NVE kraftsituasjonen i Midt-Norge (NO3) tett, og har dialog med systemansvarlig og utvalgte kraftprodusenter i regionen. Foreløpig vurderer vi det ikke som nødvendig å iverksette ytterligere tiltak for å ivareta forsyningssikkerheten i NO3 kommende høst eller vinter, og vi vurderer derfor ikke fravik fra manøvreringsreglement som et aktuelt tiltak gitt dagens situasjon. Vannkraftprodusenter har ansvar for å hensynta forsyningssikkerheten innenfor de regulatoriske rammene, og terskelen for å fravike dette vil derfor ligge høyt.

Dersom situasjonen utvikler seg slik at det på et senere tidspunkt skulle være behov for ytterligere tiltak for å ivareta forsyningssikkerhet, kan NVE behandle en søknad om en midlertidig reguleringskonsesjon eller et fravik fra manøvreringsreglementet begrunnet i en situasjon med energiknapphet. Ved vurderingen av en slik søknad må fordeler og ulemper ved det omsøkte tiltaket veies mot hverandre. En slik midlertidig reguleringskonsesjon gis normalt for en avgrenset tidsperiode.

Vi forstår det slik at det i denne situasjonen ikke er akutt med tanke på å kunne overholde reglementet. Om situasjonen med lavt tilsig skulle forverre seg ytterligere slik at dere får

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

utfordringer med å overholde kravene, må dere først gjøre en selvstendig vurdering av hvilken tappestrategi dere skal velge basert på konsekvensen for de ulike interessene i og rundt vassdraget. Generelt vil det ofte være slik at slipp av minstevannføring bør ha høy prioritet, men dette kan variere fra sak til sak. Å sikre muligheten til et fortsatt drikkevannsuttak bør også vektlegges. Vi vil også anbefale å opprette dialog med Statsforvalteren f.eks knyttet til miljømessige vurderinger av ulike strategier. Vi anbefaler også god dialog med andre berørte interessenter.

Til orientering kan NVEs miljøtilsyn i etterkant av et eventuelt brudd på manøvreringsreglementet følge opp saken og vurdere om det er grunnlag for en eventuell reaksjon.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Mottakerliste:

TRØNDERENERGI KRAFT AS

Kopimottakerliste:

SUNNDAL KOMMUNE
OPPDAL KOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.