



NVE

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo
Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 887287562	Foretaksnavn HALDEN KRAFTPRODUKSJON AS
Foretakets telefonnummer 63 82 33 00	Foretakets e-postadresse post@akershusenergi.no
Kontaktperson SVERRE REVHAUG	
Telefon 91377011	E-post sr@acas.no
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket <input type="checkbox"/> Velg et kraftverk <input checked="" type="checkbox"/> Tistedalsfoss

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Tistedalsfoss
Fylke Østfold
Kommune Halden
Nedborsfelt Haldenvassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW) 20,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 13.01.2026	Til dato 27.01.2026
1. Begrunn valg for tidspunkt Basert på hydrologiske og miljømessige vurderinger i tillegg til plan for rehabilitering av Kraftver	

Type fravik
Velg type fravik det søkes om
<input type="checkbox"/> Tapping under LRV
<input type="checkbox"/> Fylling over HRV
<input type="checkbox"/> Fravik fra minstevannføring
<input checked="" type="checkbox"/> Annet
Beskriv annen type fravik (maks antall tegn er satt til 400)
Vannstand i elva Tista blir senket. Se vedlegg for detaljer.

Vedlegg
Hoved vedlegg(Pdf)
TistedalsfossII_undervannstiltak.pdf
For andre vedlegg

Beskriv tiltaket
Kort sammendrag av tiltaket
Sammendrag: Halden Kraftproduksjon AS planlegger rehabilitering av føringer til sugerørslukene ved Tistedalsfoss II kraftverk. Formålet med tiltaket er å sikre at sugerørslukene holder tett, samt å legge til rette for trygt og effektivt vedlikehold i fremtiden, samtidig som man eliminerer fremtidige behov for senking av undervannet. Tiltaket innebærer en kortvarig, kontrollert senking av undervannet med inntil 3 meter for sikkerhetsmargin. Senkingen skjer gradvis, maksimalt 15 cm per time, med total varighet på 2 uker i januar 2026. Arbeidet gjennomføres i en periode med lav biologisk aktivitet, og minstevannføringen på 700 L/s opprettholdes under hele perioden. Basert på hydrologiske og miljømessige vurderinger, inkludert dialog med Halden Fiskeforening, Akershus Energi og Hafslund, vurderes det at tiltaket kan gjennomføres med begrenset påvirkning på livet i elva, forutsatt at elva ikke tørregges og minstevannføring opprettholdes. Disse forutsetningene vil bli møtt. Gyteområder er sikret gjennom etablerte gytegroper og minstevannføring.