

From: Jan Arthur Sørensen
Sent: mandag 24. januar 2022 14.45
To: Andreassen Jan Christian
Subject: Kjosfoss krv. - rampingrestriksjon

Hei,

I Multiconsult-rapporten s. 16 anbefales det å utarbeidet en prosedyre for mer langsom stans og oppstart av aggregat. Dette primært ut fra et føre-var prinsipp.
Det er også ofte et krav i nyere manøvreringsreglementer at «alle vannføringsendringer skal skje gradvis».

Har dere noen kommentarer til eventuell innføring av et slik restriksjon i manøvreringsreglementet, ev. hvordan den kan praktiseres (prosedyre)?

Med vennlig hilsen

Jan Sørensen
Sjefingeniør
Energi- og Konsesjonsavdelingen
Seksjon for Vassdragskonsesjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: +47 95060059
E-post: jaso@nve.no
Web: www.nve.no