



Vår dato
01.06.2022

Vår referanse
GRAA/2022/723-9

Deres referanse

Vår saksbehandler
Gro Aalbu

Direkte telefon
91896051

Deres dato

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Høring - Søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet - Festa - Gjevilvatnet, Vindøla - Ångardsvatnet/Dalsvatnet

Viser til utsendt høring fra NVE datert 20.04.2022. Oppdal kommune har behandlet søknaden fra TrønderEnergi i Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester sak 22/9 i møte 31.05.2022.

Vedtaket ble som følger:

Oppdal kommune er positiv til at kraftanlegget i kommunen rehabiliteres og oppgraderes i takt med behov og nye løsninger.

Oppdal kommune tilrår at NVE ikke godkjenner fravik fra manøvreringsreglementet vedr. nedtapping av Gjevilvatnet til kote 659,40 i august. Dette er en viktig periode for tilsyn med husdyr på beite og adkomst til sætrene, og en mest mulig normal vannstand må etterstrebes for å kunne legge til med båt langs stranda.

Vedlagt følger særutskrift av ovennevnte sak, det vises til saksframlegget for vurderingene bak vedtaket.

Med hilsen

Gro Aalbu
fagleder landbruk, miljø og kultur

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.



Vår saksbehandler
Gro Aalbu

Referanse
GRAA/2022/723-7/K54

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester	22/9	31.05.2022

Høring - Søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet - Festa - Gjevilvatnet, Vindøla - Ångardsvatnet/Dalsvatnet

Vedlegg

- 1 Høring av søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement- Driva kraftverk i Sunndal kommune, Møre og Romsdal
- 2 Driva kraftverk. Søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement.PDF
- 3 Konsesjon Driva kraftverk - kongelig res 26.04.1974
- 4 Manøvreringsreglement Driva kraftverk - kgl res 23.04.2004

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger

NVE har sendt på høring en søknad fra Trønder Energi om å fravike:

1. krav til driftsvannføring i Driva elv på inntil 7 uker i tidsrommet 29.8.2022-13.11.2022.
2. Krav til magasinering i Gjevilvatnet fra 15.08.22 – 15.10.22. Vannstandskravet er i denne perioden 659,80 moh. TrønderEnergi søker om å gå ned til 659,40 moh. ved arbeidets start for å kunne magasinere tilsiget i anleggsperioden uten overløp i Osen til Festa elv.
3. Krav til tapping gjennom kraftverket når vannstand i Gjevilvatnet når kote 660,55 i perioden 29.08.22 – 13.11.22

Bakgrunnen for søknaden er at det skal gjennomføres rehabilitering av porten i tverrslaget på Storli. Rehabiliteringen skal forsterke tverrslaget. Arbeidet må foregå uten vann i tunnelen. Det har vært søkt om liknende fravik i 2017 i andre deler av tunnelsystemet.

Til venstre er et kart som viser tunnelene mellom Gjevilvatnet, Ångardsvatnet, Tovatna og ned til Fale i Sunndalen.



Tiltaket vil gå ut over manøvreringsreglementet på følgende måte:

- det skal slippes 10 m³ vann hvis restvannføring i Driva elv ved Elverhøy er under 75 m³ (15.08-14.09) og 50 m³ (15.09-15.10). Dette kan ikke utføres pga stengt tunnel og følgende tiltak skal kompensere for det:
- Vekveselva og Dørreselva vil renne naturlig og ikke overføres til Gjevilvatnet.

- Ångardsvatnet vil renne naturlig vei via Dalsvatnet og ut i Vindøla og ha større vannføring enn til vanlig.
- Gjevilvatnet vil ikke tappes, men hvis Dørreselva/Vekveselva ikke føres over, vil kanskje ikke konsesjonskote 659,80 moh nås innen 15. juli. Samtidig kan en våt sommer/høst medføre at vatnet blir fullere enn normalhøyde på 660,55 moh. TrønderEnergi ber om mulighet til å tappe vatnet ned til kote 659,40 før arbeidet starter i august – for å sikre plass for vannmagasinering. Ved høy vannføring i Gjevilvatnet, blir det overløp i Festa elv over demningen som har kote 660,80 i det naturlige gamle elveløpet.

Søknaden er sendt på begrenset høring til Sunndal kommune, Oppdal kommune, statsforvalteren i Møre og Romsdal, statsforvalteren i Trøndelag, Møre og romsdal fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune. NVE ber om eventuelle merknader til søknaden innen tirsdag 5. juni 2022.

Vurdering

Kommunedirektøren ser positivt på at anlegget vest i kommunen vår styrkes og vedlikeholdes. Vannkraft er en fornybar ressurs og kommunen er stolt over å være leverandør av ren kraft i disse tider.

I løpet av de siste årene har TrønderEnergi/Driva kraft hatt behov for å avvike fra manøvreringsreglementet i forbindelse med erosjonssikring på flere steder rundt Gjevilvatnet. Erosjonssikringsarbeidet har vært nødvendige tiltak, og Oppdal kommune er fornøyd med at disse tiltakene nå er gjennomført.

I forbindelse med disse periodene med lavere vannstand mottok kommunen flere henvendelser om ulemper dette har skapt. En del ulemper har vært knyttet opp mot fritidsbruk og landskapsopplevelser, mens andre ulemper har vært tilknyttet næringsutøvelse og da vesentlig grad i forhold landbruk og beitenæringen. Sæterbrukerne og beitenæringen har behov for en mest mulig normal vannstand for å kunne bruke eksisterende båtutlegg og tilkomst til strandsona gjennom hele sommeren for tilsyn og sanking av beitedyr, samt vedlikehold av sæterhus. Når vatnet er tappet, og det er stri vind, er det nærmest umulig å legge til båten på skikkelig vis for å gå i land.

Kommunedirektøren vil også minne om at Trollheimen, Storlidalen og Gjeivassdalen er attraktive for utfart for både reiselivet og friluftslivet i Oppdal og regionen for øvrig. Negative opplevelser av landskapet vil kunne ha en indirekte negativ effekt for reiselivsnæringen selv om dette kan være litt diffust å få målt resultater av.

Småbåthavna i Osen har mange år slitt fordi det har vært for lite vann i magasinet. For å kunne bruke begge flytebyggene og legge til med båt er det nødvendig med minimum kote 658 moh, og det blir bedre plass til manøvrering innenfor moloen jo nærmere normalvannstand det er.

Tiltak for å sikre minstevannføring for gyting av laks i Driva er av mindre relevans akkurat nå, ettersom det i år og neste år vil bli gjennomført bekjemping av parasitten Gyrodactylus salaris. Det er en operativ genbank som forvalter arvematerialet til elva blir friskmeldt og klar for ny giv. Det vises til sak 22/7 Høring om kjemisk behandling av Driva elv, behandlet i Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester siste møte.

Situasjonen for sjørret i Drivavassdraget er svært dårlig. I den spesielle situasjonen nå med fiskesperra i Driva uttaler NINA at det en fordel med lav vannføring i gyteperioden for sjørret. Tiltaket er tenkt gjennomført i september til ut oktober og sammenfaller dermed med gytetidspunktet for sjørret i vassdraget. Tiltaket kan dermed trolig virke mer positivt enn negativt inn på sjørretbestanden i Driva.

Kommunedirektøren mener at tiltaket med rehabilitering av port i tverrslaget i Storli er viktig. Det er også viktig med nok vann i Gjevilvatnet på sommeren, og høringens pkt 2 støttes ikke. Vedr. pkt 3 anses det viktigere at arbeidet sluttføres på en god måte, overløp i Gjevilvatnet til Festa elv anses å ikke være et stort problem i denne perioden. Derimot vil et høyt Gjevilvatn sikre god tilgang for ørretten til gytebekkene utover høsten.

Kommunedirektørens tilråding

Oppdal kommune er positiv til at kraftanlegget i kommunen rehabiliteres og oppgraderes i takt med behov og nye løsninger.

Oppdal kommune tilrår at NVE ikke godkjenner fravik fra manøvreringsreglementet vedr. nedtapping av Gjevilvatnet til kote 659,40 i august. Dette er en viktig periode for tilsyn med husdyr på beite og adkomst til sætrene, og en mest mulig normal vannstand må etterstrebes for å kunne legge til med båt langs stranda.

Saksprotokoll i Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester - 31.05.2022

Behandling

Vedtak

Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt (4 st.).

Vedtaket blir som følger:

Oppdal kommune er positiv til at kraftanlegget i kommunen rehabiliteres og oppgraderes i takt med behov og nye løsninger.

Oppdal kommune tilrår at NVE ikke godkjenner fravik fra manøvreringsreglementet vedr. nedtapping av Gjevilvatnet til kote 659,40 i august. Dette er en viktig periode for tilsyn med husdyr på beite og adkomst til sætrene, og en mest mulig normal vannstand må etterstrebes for å kunne legge til med båt langs stranda.