

NVE

Innsendt dato: 26.10.2021

Referansenummer: FGAYHG

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	878631072
Foretaksnavn	TRØNDERENERGI KRAFT AS
Adresse	Postboks 9481 Torgarden
Postnummer	7496
Poststed	TRONDHEIM
Foretakets telefonnummer	73603000
Foretakets e-postadresse	firmapost@tronderenergi.no
Fornavn	HARALD
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	HOLM
Telefon	95232535
E-post (Det vil bli sendt e-post kvittering til den oppgitte e-posten)	harald.holm@tronderenergi.no
Organisasjonsnummer kontaktperson	Ikke angitt
Foretaksnavn kontaktperson	Ikke angitt
Adresse.	Ikke angitt
Postnr.	Ikke angitt
Poststed.	Ikke angitt
Foretakets telefonnummer.	Ikke angitt
E-postadresse.	Ikke angitt

Kraftverk	
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket	Skjærlivatn

Detaljer om kraftverket	
Kraftverksnavn	Skjærlivatn
Fylke	Trøndelag
Kommune	Åfjord
Nedborsfelt	Vikelva
Maksimal kraftverksytelse (MW)	2,6000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode	1
1. Begrunn valg for tidspunkt	Rehabiltiering av reguleringsdam og luke på Nedre Skjærlivatn
Til dato	01.11.2022
Fra dato	01.04.2022

Type fravik	
Velg type fravik det søkes om	Tapping under LRV

Vedlegg	
Vedlegg - hoved	20211025 Søknad NVE om fravik av LRV i Nedre Skjærlivatn 2022.pdf
VedleggDiverse	

Beskriv tiltaket	
Kort sammendrag av tiltaket	Reguleringdammen på Nedre Skjærlivatn skal rehabiliteres i tidsrommet april til november 2022. For å etablere og sanere fangdam må vannstanden senkes til under LRV. Det søkes om å gå ned inntil 245 cm under LRV. Vannstanden ved etablert fangdam vil styres av tilsig og drenering. Vannarealet vil gå noe ned når vannstanden senkes. Det er vist magasinkurve i vedlagt søknad. Det er sannsynligvis svært få udrenerte vanndammer som skapes i forbindelse med nedtappingen. Dette vil vi følge nøye. Andre virkninger miljømessig er beskrevet i søknad.