

NVE Nettkonsesjon
Postboks 2124
3103 Tønsberg

Deres referanse:
Vår dato: 16.10.2025
Vår referanse: E39 Mandal -Blørstad

Søknad om dispensasjon etter Energiloven for nettanlegg planlagt for et anleggsprosjekt – E39 – Mandal -Blørstad

Hæhre Entreprenør AS er tildelt oppdraget med å bygge ny E39 Mandal -Blørstad i Lyngdal kommune i Agder Fylke av Nye Veier AS

Tiltakshaver for prosjektet er Nye Veier AS.

I forbindelse med dette oppdraget søker Hæhre Entreprenør med dette i.h.t til Energiloven § 3.1 tillatelse til å drifte et midlertidig høyspentanlegg som beskrevet i vedlegg til elektroniske søknad fra Desember 2025 – 01.12.2028

Installasjoner som beskrevet i vedlegg er kun til bruk for Hæhre Entreprenør AS og har ikke grensesnitt ut over tilknytningspunktet mot områdekonsesjoner Glitre Nett

Søknaden omfatter bygge strøm til to tunnelprosjekter :

Vråheia tunnelen :

- Høyspentkabel TSLF 3x50 qmm2 forlagt i rør i grøft fra utvekslingspunkt Glitre nett til tunnelpåhugg ca 1132 m
- HEX – Midlertidig målecelle med nettværn plassert i utvekslingspunkt
- HE1 – Midlertidig nettstasjon 1250 kVA installert effekt omsetning 22 kV – 415 V
- HE2- Midlertidig nettstasjon 800 kVA installert effekt , omsetning 22 kV – 1000 V

Hæhre Entreprenør AS

Vikersund
Heggenveien 30
3370 Vikersund
Postboks 73
3371 Vikersund

Billingstad
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Postboks 279
1301 Sandvika

Fakturaadresse
Postboks 73
3371 Vikersund
E-post faktura:
faktura@akh.no

Telefon
+47 90 98 14 60

E-post
post@akh.no

Org.nr.
986 420 010 MVA

akh.no

Skreheia tunnelen :

- Høyspentkabel TSLF 3x50 qmm2 forlagt i rør i grøft fra utvekslingspunkt Glitre nett til tunnelpåhugg ca 42 m
- HEX – Midlertidig målecelle med nettvern plassert i utvekslingspunkt
- HE1 – Midlertidig nettstasjon 1250 kVA installert effekt omsetning 22 kV – 415 V
- HE2- Midlertidig nettstasjon 800 kVA installert effekt , omsetning 22 kV – 1000 V

Maksimalt effektuttak er vurdert til 900 kW – begrensning på uttak blir lagt i nettvern – REF ABB REF 615 i utvekslingspunktene . Releplan blir utarbeidet i samarbeid med områdekonsesjonær Glitre Nett

Hele anlegget er innanfor regulert anleggsgrense og berørte naboer er informert via Nye Veier / Lindesnes kommune sin godkjente reguleringsplan for hele prosjektet

Med vennlig hilsen

Hæhre Entreprenør AS

Bjarne Aga
Bjarne Aga

Faglig ansvarlig / Driftsleder

Hæhre Entreprenør AS

Vikersund
Heggenveien 30
3370 Vikersund
Postboks 73
3371 Vikersund

Billingstad
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Postboks 279
1301 Sandvika

Fakturaadresse
Postboks 73
3371 Vikersund
E-post faktura:
faktura@akh.no

Telefon
+47 90 98 14 60

E-post
post@akh.no

Org.nr.
986 420 010 MVA

akh.no