

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Postadresse
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norge

Besøksadresse
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

Sentralbord
24 06 70 00

Att.: Min side, Altinn

Deres ref./dato

Vår ref.
Jørn Fosen Simonsen

Sted/dato
Gaupne, 26.05.2026

www.statkraft.no
post@statkraft.com

ORG. NR.: NO-987 059 729

Søknad om anleggskonsesjon for strømtilknytning til tappeluken ved Målsetvatn

Statkraft Energi AS (heretter Statkraft) søker med dette om endring i anleggskonsesjon for Refsdal kraftverk i forbindelse med etablering av strømforsyning til tappeluken ved Målsetvatn.

Bakgrunn for søknaden

Statkraft søker om tillatelse til å bygge og drifte et strømkabelanlegg med fiberkommunikasjon med tilhørende nettstasjon ved Målsetvatn. Bakgrunnen for tiltaket er at Statkraft ønsker å få bedre kontroll i flomsituasjoner ved å etablere en flomtappeluken ved Målset overløpsdam. Det omsøkte anlegget vil gi strømforsyning til lukestyring og måleinstrumenter ved tappeluken.

Det skal etableres et nytt kabelanlegg med tilkobling til eksisterende luftlinje mellom Fosse og Kvilestein. Fra tilkobling i mast frem til ny nettstasjon på sørsiden av overløpsdam ved Målsetvatn skal det legges et 22 kV jordkabelanlegg i en omtrent 1,5 km lang trasé. Det meste av traseen vil ligge langs eksisterende anleggsvei, men den første delen av strekningen vil gå i terreng som er relativt urørt. Fra nettstasjonen til den eksisterende målestasjon Hestavollen vil det legges en omtrent 800 meter lang lavspenkabel (400V). Lavspenkabelen vil følge høyspenttraséen tilbake omtrent 600 meter, og deretter legges i egen grøft siste 200 meter.

Området som vil bli berørt av tiltaket består hovedsakelig av skog, hei og åpen vegetasjon. Multiconsult har gjennomført en konsekvensutredning for naturmiljø, inkludert fugl og villrein, og vannmiljø. Konsekvensutredningen viser at tiltaket vil ha noe negativ konsekvens for naturmangfold fordi tiltaket medfører noe forringelse av naturtype boreal hei. Tiltaket er vurdert til å ha ubetydelig konsekvens for vannmiljø. Skadereduserende tiltak er hovedsakelig rettet mot anleggsfasen fordi det er her påvirkningen av tiltaket vil være størst.

Multiconsult har, på vegne av Statkraft, utarbeidet søknad om endring av anleggskonsesjon i tråd med NVEs veileder (vedlegg A).

Søknad om endring av anleggskonsesjon

Statkraft søker om endring av anleggskonsesjon for Refsdal kraftverk av 17. oktober 2016 med NVE-referanse 201605448-2.

Frem til oktober 2016 var 22 kV-nettet fra Fosse til Kvilestein omfattet av anleggskonsesjon av 15. september 2008 (NVE-referanse 200801244-1) punkt 22, kulepunkt nr. 6:

- En ca. 10,9 km lang kraftledning fra Fosse til Kvilestein, med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt FeAl 25. Mastene er bygd av tre.

I 2016 ble flere kraftverk tatt ut av denne samlekonsesjonen og tildelt nye anleggskonsesjoner. Vilåårene knyttet til Refsdal II kraftverk (punkt 23 i konsesjonen) ble videreført i ny anleggskonsesjon av 17. oktober 2016, mens vilåårene i punkt 22 knyttet til Refsdal I kraftverk (ute av drift) bortfalt. Dette inkluderte kulepunkt 6 om nettet mellom Fosse og Kvilestein.

I vedlegg 13 i søknad om endring av anleggskonsesjon for Refsdal kraftverk av 31. juli 2025 (NVE-referanse 202519874) har Statkraft bedt om at dette og øvrige punkter knyttet til Statkrafts 22 kV-nett i Vik tas inn i anleggskonsesjonen.

Vi ber herved om at anleggskonsesjonen oppdateres for det planlagte nettanlegget:

- Etablering av ny nettstasjon ved Målsetvatn.
- Etablering av kabelanlegg (strøm og fiber) mellom avgreining på eksisterende luftlinje Fosse – Kvilestein og ny nettstasjon ved Målsetvatn. Kabelanlegget har nominell spenning 24 kV.
- Etablering av kabelanlegg (strøm og fiber) fra ny nettstasjon Målsetvatn tilbake til målestasjon ved Hestavollen. Kabelanlegget har nominell spenning 400 VAC.

Samtidige søknader for Refsdal kraftverk

Statkraft har en søknad om endring av anleggskonsesjon for Refsdal kraftverk til behandling hos NVE:

- Søknad om konsesjonsendring Refsdal kraftverk og ny nettilknytning Målset kraftverk med NVE-referanse 202519874


Vedlegg

- Vedlegg A: Søknad om endring av anleggskonsesjon for Refsdal kraftverk
 - Vedlegg 1: Regionkart
 - Vedlegg 2: Oversiktskart
 - Vedlegg 3: Detaljkart kryssing av rv. 13 og bekk
 - Vedlegg 4: Shape-filer
 - Vedlegg 5: Vakt skjema Vik (Unntatt offentlighet)
 - Vedlegg 6: Grunneierliste
 - Vedlegg 7: 10267755-01-RIM-RAP-001 Konsekvensutredning
 - Vedlegg 8: Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg

Med vennlig hilsen

Kåre Hønsi

Regiondirektør, Region Midt



Digitally signed by Hønsi,
Kåre
Date: 2026-05-27
16:14:53+02:00