

From: "Martin Vangdal" <martin.vangdal@smaakraft.no>
Sent: onsdag 30. juni 2021 14.51
To: "uttalelse@nve.no" <uttalelse@nve.no>
Cc: "David Inge Tveito" <david.tveito@smaakraft.no>, "Rune Bjørndal" <rune.bjorndal@smaakraft.no>, "gunnar.tveit@elicom.no" <gunnar.tveit@elicom.no>, "Jørgen Hundven" <jorgen.hundven@smaakraft.no>
Subject: Høringsuttalelse 201301639

Viser til høring av revisjonsdokument for regulering av Arnafjord og Vikvassdraget i Vik, Aurland og Voss. Frist 01.07.2021.

I revisjonsdokumentet er det kommentert krav om tilbakeføring av vann til Nærøydalselvi. Kommentarene tar kun for seg tap av produksjon. Småkraft AS har to kraftverk, Holmen Kraft AS og Jordalen II i Jordalselvi som renner ut i Nærøydalselvi. Ved tilbakeføring av vann til Jordalselvi vil den nasjonale kraftproduksjon ikke bare gå til tap. Holmen- og Jordalen II kraftverk er relativt store elvekraftverk med midlere samlet årsproduksjon på 100 GWh. I og med at det er brefelt som ligger i nedbørsfeltet vil føring av vann fra Vikvassdraget og tilbake til Nærøydalselvi også gi økt produksjon for disse to kraftverk. Beregnet tap på 20-50 GWh, kommentert av Statkraft, er beregninger som er gjort før Holmen og Jordalen II ble bygget, NVE rapport 2013-49. Med et jevnt vannslipp vil kraftutnyttelsen av vannet bli relativt stort. Tilbakeføring av vann vil gi kraft produksjonsøkning i Jordalen. Småkraft AS ber om at NVE tar dette med i vurderingen av konsesjon for regulering av Arnafjord og Vikvassdraget.

Mvh
Martin Vangdal

VTA/ Prosjektleder
Småkraft AS
Mob 988 30 458