



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Dato: 09.03.2026
Vår referanse: 26/20505-9
Deres referanse:
Saksbehandler: Anna Despard Asgard

202305680 Høringsuttalelse: Bjunes kraftverk, Sirdal kommune i Agder fylke

Viser til mottatt høring av søknad om å bygge Bjunes kraftverk i Sirdal kommune. Søker ønsker å utnytte et fall på 287,4 m i elva Haugåna (Bjunes), fra inntaket på kote 402,4 til kraftstasjonen på kote 118. Søknaden omfatter også å regulere Haugevatnet med 0,7 m, samt bygge en inntaksterskel i hvert av de to utløpene av vannet.

Beregnet installert effekt er 2 MW og midlere årsproduksjon blir 5,4 GWh. Dette tilsvarer samlet sett strømbroken til ca. 270 husstander.

Søknaden innebærer minstevannføring på 20 l/s. Tiltaket vil forårsake redusert vannføring på en strekning på ca. 1250 m.

Elva som ønskes regulert er en del av vannforekomst 026-829-R Sira – Tjørhomvatn til Sirdalsvann bekkefelt.

Søknaden om Bjunes kraftverk er sendt på høring sammen med Haugåna kraftverk. Det er innvilget flere konsesjoner i området. Begge vannforekomstene har i dag dårlig økologisk tilstand med grunnlag i undersøkelser gjort av Bunnfauna i 2018 og forsuring, undersøkt i 2009 – 2011. Begge vannforekomster har miljømålet god økologisk tilstand.

Agder fylkeskommune har følgende merknader:

Arkeologi/kulturminner

Ingen merknader.

Vannmiljø/fisk/friluftsliv

Det er registrert et fiskevandringshinder ved Sirdalsveien, slik at det anses som lite trolig at fisk benytter seg av strekningen. Fylkeskommunen legger til grunn at konsesjonsmyndigheten vil illegge standard naturforvaltningsvilkår.

Tiltak må utføres i tråd med vannforskriften og miljømål i gjeldende vannforvaltningsplan for vannregion Agder. Dersom utbyggingen blir realisert må det vurderes om vannforekomsten skal være en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) eller naturlig. Det må settes et realistisk miljømål for vannforekomsten, og spesifiseres hvilke tiltak som må gjennomføres.

Agder fylkeskommune kan ikke se at det gjort konkrete vurderinger i forhold til kvalitetselement etter vannforskriften for hverken Haugåna eller Bjunes. Fylkeskommunen mener det bør gjøres en samlet vurdering på belastninger på vannøkosystemene og områdets evne til å håndtere økt nedbør og klimaendringer, dersom det gis konsesjon til ytterligere to utbygginger.

For øvrig viser fylkeskommunen til mengden kraftproduksjon som er forespeilet i denne søknaden, og ber NVE vurdere om samlet belastning av denne og andre utbygginger i dette tilfellet veies opp påvirkning på vannmiljø og øvrig miljø, altså om samfunnsnyttien er større enn tapet av miljøkvalitet jamfør vannforskriftens § 12.

For alle saker med ny aktivitet eller nye inngrep må ansvarlig sektormyndighet før vedtak eller tillatelse gis gjøre en vurdering i forhold til om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse. Fylkeskommunen anser at et vannkraftverk i de aller fleste tilfeller utgjør en slik ny aktivitet, som må vurderes etter § 12.

Fylkeskommunen har ingen flere merknader.

Med hilsen

Anna Despard Asgard
Rådgiver miljø- og energisaker
Avdeling for samfunn, plan og miljø

Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til: STATSFORVALTEREN I AGDER
SIRDAL KOMMUNE