



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Vår dato:	14.05.2025	Vår referanse:	202517149-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:	202402349-5	Inger Marie Kimo

Verdal kommune - Høring av Søknad om å flytte 66 kV kraftledning Verdal S-Ørin ved Vinne - Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse

Vi viser til mottatt høring om flytting av 66 kV kraftledning på strekningen Verdal S-Ørin ved Vinne, mottatt 28.03.2025.

Det er gjort en utførlig konsekvensvurdering av det planlagte tiltaket.

Den nye traseen vil komme tettest på kjente kulturminner i området sør for Jamtlandsvegen (se kartutsnitt på siste side), og vil innebære nærføring til enkelte kulturminner, både med selve mastene og med traseen som helhet. Slik nærføring medfører også en økt fare for konflikt med automatisk fredete kulturminner, både ved direkte inngrep og for negativ visuell påvirkning.

Fylkeskommunen ser også behovet for en rehabilitering og flytting av 66 kV-kraftledningen. Vi vil derfor ikke motsette oss tiltaket, men som kulturmiljømyndighet har Trøndelag fylkeskommune følgende merknader:

Mastepunkter i ny trasé:

Som det er nevnt i utredningen og oversendelsen fra NVE og i vår tidligere uttalelse, kan det være behov for en arkeologisk registrering av mastepunktene. Via NVE har vi fått opplyst fra Tensio at «vi regner med fundamenter på 3,5x3,5 m på bæremaster og 5x5 m på vinkelmaster. Det er planlagt med 5 bæremaster og 2 vinkelmaster, det skulle bli ca. 111 kvm. Det er vel litt mer enn bare fundamentomkretsen som må avdekkes i forbindelse med støping av fundamentene, i KU-en til konsesjonssøknaden er det lagt til grunn 50 kvm pr. mastepunkt, til sammen 350 kvm».

Vi vil ha derfor ha behov for en arkeologisk registrering av mastepunktene, og det er mastepunktene i området ved Baglan, sør for Jamtlandsvegen, som er av særlig interesse. Vi ber Tensio som tiltakshaver om å ta kontakt med oss for å få utarbeidet et budsjett og finne egnet tidspunkt for gjennomføring av registreringen.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Kulturminner

Sanering av eksisterende trasé

Ved fjerning av eksisterende master og opprydding/sanering viser vi til den generelle aktsomhets- og varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8 annet ledd. Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et kulturminne (f.eks. gjenstander, bearbeidet treverk, skjelettdeler, ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses i den grad det kan skade kulturminnet, og fylkeskommunen varsles. Både tiltakshaver og eventuell utførende entreprenør har ansvar for at denne plikten overholdes.

Hogst av ny ledningstrasé

Ved hogst av ryddegate for ny ledningstrasé er det viktig å ta nødvendige hensyn for å unngå utilsiktet skade på eventuelle kulturminner, f.eks. ved at bruk av lastbærer/tyngre maskiner kun må skje på tørr eller frossen mark for å redusere faren for kjøreskader, og at man unngår kjøring på kjente kulturminner. Det kan i tillegg fortsatt finnes hittil ukjente kulturminner skjult under bakken, slik at den generelle aktsomhets- og varslingsplikten gjelder også for denne delen av tiltaket. Det samme gjelder i den ordinære anleggsfasen.

Med vennlig hilsen

Inger Marie Kimo
Seniorrådgiver/arkeolog

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottaker:

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
SAMEDIGGI / SAMETINGET

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Kulturminner

Kartutsnitt som viser traseen sør for Jamtlandsvegen (blått omriss) og mastepunkter (rød prikk). Kulturminner angitt med rune-R og innmålt geometri.

