

HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS
Postboks 1098
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: 24.05.2023

Vår ref.: 202305799-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

George Nicholas Nelson

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Reppvatn, Aurland kommune

Vi viser til søknad av 23. mars 2023 fra Hafslund Eco Vannkraft (HEV) om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Reppvatn.

Om søknaden

Reppvatn er inntaksmagasin til Aurland V (Reppa) kraftverk, som inngår i Aurlandsanleggene. Dam Reppvatn ligg ved utløpet av magasinet, og HEV er nå i gang med å rehabilitere dammen.

Deler av rehabiliteringsarbeidene utløser behov for å senke vannstanden i Reppvatn under laveste regulerte vannstand (LRV). HEV søker derfor om midlertidig tillatelse etter vannressursloven § 8 til å senke vannstanden i Reppvatn to meter under LRV, det vil si ned til kote 1290. For å ha fleksibilitet til å gjennomføre arbeidet på det best egnede tidspunktet, søker HEV om midlertidig tillatelse i inntil 10 dager innenfor perioden 15. juli til 15. september d.å.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter og Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell for å få deres syn på saken, og mener at saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

NVE har mottatt to høringsuttalelser.

Statsforvaltaren i Vestland konstaterer i e-post sendt 4. mai 2023 at tiltaket er nødvendig. De forventer ikke at den midlertidige nedtappingen under LRV vil få vesentlige konsekvenser for fisk eller annet naturmiljø i magasinet.

Vestland fylkeskommune uttaler i brev av 19.05.2023 at de ikke har avgjørende merknader til det omsøkte tiltaket. De viser ellers til sine høringsuttalelser til detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av dam Reppvatn datert 02.02.2023.

Alle sakens dokumenter er tilgjengelige på www.nve.no/9046/V.



NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Oslo Lysverker fikk ved kgl.res. 26. september 1969 konsesjon til reguleringer og overføringer i Aurlandsvassdraget. Konsesjonen ble senere overdratt til HEV. Gjeldende manøvreringsreglement ble fastsatt ved kgl.res 25. juli 1975, sammen med tillatelse til å foreta planendringer m. v. i forbindelse med utbygging av Aurlandsvassdraget. I manøvreringsreglementet er LRV i Reppvatn satt til kote 1292.

HEV er i gang med et omfattende arbeid med rehabilitering av damanlegg som hører til Aurlandsanleggene. NVE godkjente i vedtak av 14.02.2023 HEVs reviderte detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av dam Reppvatn.

I følge HEV er det primært oppgradering av instrumentering for vannstandsmåling og etablering av trekkerør for signal- og strømkabler som utløser behov for senkning av vannstanden i Reppvatn under LRV. HEV forventer at arbeidet som krever vannstand under LRV trolig ikke vil ta mer enn en uke. For å ta høyde for uforutsette hendelser underveis, og for å ha fleksibilitet til å kunne gjennomføre arbeidet på det best egnede tidspunktet i forhold til snøsmelting og framdrift i det øvrige anleggsarbeidet, ønsker HEV å senke Reppvatn ned til kote 1290 i inntil 10 dager, innenfor perioden 15. juli til 15. september 2023.

HEVs egen vurdering er at det omsøkte tiltaket i liten grad vil påvirke rekreasjonsfiske og friluftsliv i området, og at det vil gi en relativt liten ekstrabelastning for ørret og næringsdyr (fjærmygg og krepsdyr). Statsforvaltaren i Vestland forventer heller ikke at det omsøkte tiltaket vil få vesentlige konsekvenser for fisk eller annet naturmiljø.

NVE støtter vurderingene til HEV og Statsforvaltaren i Vestland. Vi kan ikke se at det omsøkte tiltaket vil være til vesentlig skade for noen kjente allmenne interesser.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og at det er en nødvendig del av et større arbeid med rehabilitering av dam Reppvatn. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Hafslund Eco Vannkraft kan senke vannstanden i Reppvatn ned til kote 1290 over en periode på inntil 10 dager, i perioden 15. juli 2023 – 15. september 2023.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannstandsendringer i Reppvatn skal skje med myke overganger.



- Det skal føres protokoll over vannstanden i Reppvatn i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Informasjon om tiltaket skal kunngjøres én gang lokalt, og publiseres på relevante nettsider (for eksempel selskapets hjemmeside og på sosiale medier) i god tid før vannstanden senkes under LRV. Kommunen skal kontaktes med anmodning om å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 20.06.2016 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin..

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Brit Torill Haugen
seniorrådgiver

George Nicholas Nelson
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS

Kopimottakerliste:

AURLAND KOMMUNE

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS - RAGNHILD STOKKER



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.