

RECHARGE AS
Henrich Gerners Gate 14
1530 MOSS

Vår dato: 29.09.2025

Vår ref.: 202518505-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til elektriske anlegg for ladestasjon ved Esso Sogn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Recharge AS (heretter Recharge) konsesjon til å bygge, eie og drive en nettstasjon og transformator med øvre spenningsnivå på 22 kV for å forsyne en ladestasjon for elektriske kjøretøy på Sogn i Oslo kommune. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202518505-4. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25784/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Recharge til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.


Søknaden

Omsøkt løsning

NVE mottok 15. september 2025 søknad om anleggskonsesjon fra Recharge om å bygge, eie og drive en nettstasjon ved Esso Sogn i Oslo kommune. Nettstasjonen skal bygges med en transformator med ytelse 1,6 MVA og omsetning 22/0,48 kV som skal knyttes til Elvia sitt distribusjonsnett.

Recharge begrunner søknaden med at områdekonsesjonær Elvia ikke ønsker å tilby lavspent tilkobling med det spenningsnivået deres ladeanlegg har behov for. Ved å ha egen nettstasjon med tilhørende transformatorer vil man ifølge Recharge få en løsning med mindre effekttap og arealbruk, samt lavere utbyggingskostnader. Recharge uttaler videre at omsøkt løsning vil være positiv sett fra et miljø- og estetisk perspektiv, sammenliknet med andre alternativer.

Kart 1 og 2 viser omsøkt plassering av nettstasjonen ved Esso Sogn i Oslo kommune gnr. 42, bnr. 162.



Kart 1: Omsøkt plassering av nettstasjon illustrert med rød markør. Kilde: Google maps



Kart 2: Viser omsøkt plassering av nettstasjon på gnr. 42, bnr. 162. Kilde: Recharge sin søknad av 15. september 2025.



Utførte forarbeider

Recharge har inngått avtale med Elvia om teknisk løsning og tilknytningspunkt, hvor Elvia bekrefter at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig i overliggende nett. Grunneier Certas Energy Norway AS er positive til tiltaket og har inngått en langsiktig avtale med Recharge. NVE har mottatt bekreftelse på dette. Oslo kommune har gitt tillatelse til tiltaket, inkludert dispensasjon fra byggegrenser i reguleringsplan.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, grunneier og kommunen.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Nettstasjonen vil plasseres på en eksisterende parkeringsplass ved Esso Sogn i Oslo kommune. NVE vurderer at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at tiltaket ikke har virkninger for naturmangfold.

Leveringsplikt

Normalt skal områdekonsesjonær levere på lavspent tilkobling til forbrukerkundene i sitt område, med mindre det er gode tekniske grunner til det motsatte. NVE mener imidlertid at det i denne saken er akseptabelt at Recharge eier de elektriske anleggene selv, og får konsesjon. Samme vurdering er lagt til grunn av NVE i lignende saker tidligere. Dette begrunnes med at 22/0,48 kV per i dag er et så uvanlig spenningsnivå at det ikke kan forventes at en områdekonsesjonær skal levere dette. Dersom NVE ser at 22/0,48 kV begynner å bli et vanlig spenningsnivå i det norske nettet, kan vi vurdere det annerledes i fremtidige saker. NVE vurderer derfor at det er hensiktsmessig at Recharge selv bygger og driver egen transformering til 22/0,48 kV.

I henhold til NVEs praksis er de elektriske anleggene på nedsiden av transformatoren å anse som ladeanlegg, som ikke krever konsesjon etter energiloven.

Konklusjon

NVE vurderer at fordelene ved tiltaket er større enn ulempene og gir i medhold av energiloven § 3-1 konsesjon til Recharge for å bygge, eie og drive en transformator med ytelse 1600 kVA og omsetning 22/0,48 kV i Oslo kommune. Tillatelsen gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref. 202518505-4.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørt grunneier. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.



Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Torgrim Skogheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

RECHARGE AS

Kopimottakerliste:

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

Oslo kommune

ELVIA AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

RECHARGE AS - Viktor Alkelin



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.