



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Møller, 74 16 81 26

Høringsuttalelse til søknad om redusert minste slukeevne for Bruvollelva kraftverk - Snåsa kommune

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte søknad til uttalelse. Under følger innspill på våre ulike fagområder:

Klima og miljø

Bruvollelva vannforekomst, 128-85-R, er i Vann-nett vurdert som en sterkt modifisert vannforekomst, der miljømålet og godt økologisk potensiale anses oppnådd.

Det vises til at simuleringer viser økt produksjon på 0,3 GWh ved endring av nedre slukeevnen fra 580 l/s til 200 l/s. Med redusert slukeevne kan Bruvollelva kraftverk driftes flere dager i året, dvs. at anlegget utnyttes mer effektivt / produserer mer strøm.

Omsøkt løsning reduserer antall dager kraftverket må stanses på grunn av for lav vannføring med 107 dager (tørt år), 74 dager (middels år) og 33 dager (vått år). Vannføringen nedstrøms inntaket blir uendret i 258 dager (tørt år), 291 dager (middels år) og 332 dager (vått år).

Det viktigste vannmiljøhensynet ligger i vilkåret om minstevassføring på fraført strekning. Dette står fast, men det må forventes flere dager i året med kun minstevassføring i Bruvollelva enn før på strekningen mellom vanninntaket og kraftstasjonen, da kraftverket driftes i lengre perioder enn før.

SF vurderer at omsøkte tiltak, som innebærer flere dager med kun minstevassføring, som akseptabelt.

Statsforvalteren har ut fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til søknaden.

Med hilsen

Frode Rabben (e.f.)
underdirektør
Kommunal- og justisavdelingen

Thomas Møller
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen



Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26

Klima og miljø: Leif Inge Paulsen – 74 16 80 93

Klima og miljø: Mathea Telnes Melandsø – 73 16 81 11

Kopi til:

Snåsa kommune / Snåasen Tjfelte

Trøndelag fylkeskommune

Sentrum

Fylkets hus, Postboks 2560

7760

SNÅSA

7735

STEINKJER