



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 10.03.2026

Varighet: 23.09.2044

Referanse: NVE 202523154-8

Kommune: Namsskogan

Fylke: Trøndelag



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 5. desember 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til å bygge et reaktivt kompenseringsanlegg i Tunnsjødal transformatorstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Tunnsjødal transformatorstasjon i Namsskogan kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 132 kV.

Fortsatt drive og eie følgende anlegg:

- Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 56 000 m² som angitt på vedlagt kart merket «Tunnsjødal transformatorstasjon» av 10.03.2026.
- En bygning med grunnflate omtrent 591 m² og mønehøyde omtrent 4,8 meter.
- 2 stk. frittstående transformatorceller med grunnflate omtrent 363 m² og høyde omtrent 11 meter per transformatorcelle.
- Transformatorer med øvre spenning 420 kV eller lavere.
- Utendørs koblingsanlegg med spenning 420 kV eller lavere.
- Innendørs koblingsanlegg med spenning 132 kV eller lavere.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 420 kV.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 318 kV.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 300 kV.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.
- En ca. 150 meter lang jordkabel fra transformator T3 til transformatorfelt i 66 kV koblingsanlegg, med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x 1 x 1600 mm², type TSLF.
- En ca. 200 meter lang jordkabel fra transformator T8 til transformatorfelt i 132 kV koblingsanlegg, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 1600 mm² Al, type TSLF.

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i vedlegg 1 til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggskonsesjonen meddelt Statnett SF, NVE-ref. 202110835-6, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen tre år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen tre år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere nye bygg i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.