



NORGES VASSDRAGS- OG
ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Vår ref.:
2025008902-3
(Bes oppgitt ved henvendelse)
Deres ref.:


Dato:
02.06.2025

Stemmen transformatorstasjon, regionalnettendringer - uttaelse fra Kristiansand kommune

Det vises til endring i konsesjonssøknad fra Statnett som er sendt ut på høring fra NVE. NVE har sendt konsesjonssøknader fra Statnett, Glitre Nett og N01 Utilities på felles høring. Tiltakene som er omsøkt er nye Stemmen transformatorstasjon og koblingsstasjon, tilhørende omlegging av kraftledninger samt elektriske anlegg til næringsvirksomhet på området til N01 Utilities på Stølen i Vennesla kommune. Noen av kraftledningene som er søkt omlagt, går inn i Kristiansand kommune.

Ny transformatorstasjon på Stemmen vil legge til rette for økt lokalt forbruk i tillegg til å legge til rette for økt kapasitet på anleggene og områdene som er regulert på Støleheia. Kristiansand stasjon huser i dag en overgang fra 420kV sentralnettet til det regionale 132kV nett som strekker seg over hele østre del av Agder. Transformorkapasiteten fra Kristiansand stasjon begrenser Statnetts forsyning på de kaldeste vinterdagene. Økt kapasitet på transformatoren imøtekommer planer om økt effektuttak til å utvikle industri, elektrifisere transportsektoren og alminnelig forbruk.

Kristiansand kommune er positive til etablering av ny transformatorstasjon på Stemmen med tilhørende infrastruktur. Det har vært god dialog underveis i prosessen med informasjon om de endringer som ønskes gjennomført. For områdene som er regulert til næring på Støleheia er det viktig at linjer med mastepunkt etableres i randsonen av næringsområdene slik at ikke linje traséer med hensynsoner beslaglegger store arealer for næring. Dette er særlig viktig for Glitre nett sin konsesjons søknad som berører Kristiansand kommune sine arealer.



Oversiktskart over linjer med omlegging

Med hilsen

Venke Moe
Plan og bygningssjef

Erik Heddeland Martens
Planleder

Klikk her for å skrive inn tekst.

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift