

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Deres ref: 202415400
Vår ref: 2025/37098
Dato: 26.03.2025

Innspill til høring av søknad om utvidet vannuttak fra Olevatn i Øystre Slidre kommune

Viser til brev datert 11.02.2025, høring av søknad om økt vannuttak fra Olevatn i Øystre Slidre kommune, deres ref.: 202415400-2

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, helse og velferd hos fisk og dyr, mat og drikkevann. Som høringsinstans har vi i oppgave å bidra til å ivareta nasjonale og regionale interesser innenfor våre forvaltningsområder.

Saksopplysninger

Øystre Slidre kommune har behov for å øke kapasiteten i råvannkilden til drikkevann, som i dag er Olevatn. Det foreligger en eksisterende konsesjon til uttak av vann til drikkevannsformål fra Olevatn, men kommunen ønsker å utvide uttaket for å øke kapasiteten i råvannkilden til drikkevann (Ole vannverk) og videre ivareta kommunens fremtidige vannbehov.

Øystre Slidre kommunes mål er at vannforsyninga i kommunen skal dekkes av to vannverk. Ole Vassverk skal dekke nordre del av kommunen, mens nye Mellsenn Vassverk (erstatte Kollstad vannverk) er tenkt å dekke søndre del. Drikkevannsforskriftens krav om reservevannkilde er tenkt løst ved at de to vannverkene skal være hverandre sine reservevannkilder. Det betyr at vannverkene blir knyttet sammen i et felles nett. Kommunen ønsker å ha et dynamisk dekningsområde for de to vannverkene.

Mattilsynets innspill

Mattilsynet støtter Øystre Slidre kommune i deres planer om å bedre sikkerheten i sine vannforsyningssystemer. Kommunen vil bedre oppfylle regelverkskravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Nok drikkevann av god kvalitet, leveringssikkerhet til abonnentene og beredskap. Kommunen vil bedre kunne møte fremtidens utfordringer, herunder klimaendringer og samfunnssikkerhet/beredskap. Drikkevannsforsyning er utpekt av Justis- og beredskapsdepartementet som kritisk infrastruktur. Vannforsyninger må ha beredskap for å sikre forsyning av et minimums kvantum drikkevann uansett hvilke hendelser som måtte inntreffe.

Mattilsynet mener at drikkevannshensyn må vektas høyt, og er positive til at planene gjennomføres.

Med hilsen

Anita Klemensdottir
seniorinspektør

Astri Ham
avdelingssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk / This document has been electronically approved

Kopi til:

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I INNLANDET