
	Kvikkleirekartlegging i Trondheim Innmelding til NVE	
Oppdrag	415342- Kattenskogen Område B	
Sone nr	435	
Sone-navn	Heggstadrønningen	
Delsone		
Ny(e) sone(r)		
Utredningsnivå	Byggeplan/byggesak Vurdering av områdestabilitet i forhold til planlagt utbygging på Kattenskogen på Heimdal	
Retningslinje for utredningen	NVEs retningslinje 2-2011	
Utførende	Multiconsult Region Midt Kontaktperson: Anders Ulvestad / Roger Kristoffersen	
3. partskontroll	Ikke ferdigstilt	
Hva er gjort	Det er utført grunnundersøkelser og en vurdering av områdestabilitet	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	Det er påvist kvikkleire nord for eksisterende kvikkleiresone, på toppen og i bunnen av skråning vest for Heimdalsvegen. Det forutsettes krav til kompensert fundamentering og terrengjusteringer i henhold til angitte nivåer.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	Ja
	Endret faregrad	Nei
	Hvis ja: Ny faregrad	
Kvikkleirekartet viser (sett kryss evt. begge)	Kvikkleire	X
	Sprøbruddmateriale	X
Referanser[1].	415342.2-RIG-RAP-001 Datarapport 415342.2-RIG-RAP-002 Områdeevaluering 415342.2-RIG-NOT-001 Vurdering av erosjonsfare	

[1] Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.



Figur 1 - Utdrag fra tegning 415342.2-RIG-TEG-002 REV A, situasjonsplan som viser foreslått avgrensning av kvikkleiresone