



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

Midlertidig tillatelse vannkraft, reparasjon og vedlikehold

Dato sendt: 09.06.2026 / 13:00
Avsender: 882973972-Å ENERGI VANNKRAFT AS
Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat
Referansenummer: 0772d67b2d8b

Kontaktinformasjon

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnummer
882973972

Navn
Å ENERGI VANNKRAFT AS

E-postadresse
firmapost@aenergi.no

Telefonnummer
38607000

Informasjon om kontaktperson

Fornavn
HANNE

Etternavn
NØVIK

Telefonnummer
+4793891130

E-postadresse
hanne.novik@aenergi.no

Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak?

Nei

Kraftverk



I listen under finner du alle kraftverk som er registrert på din virksomhet. Her skal du velge det kraftverket som er nærmest det tiltaket du nå søker om. Dersom tiltaket omfatter flere kraftverk og/eller magasiner ber vi dere gjøre rede for dette i søknadsteksten på s. 6 (Beskriv tiltaket)

Velg kraftverk som er nærmest tiltaket

525 - Åmli-Nidelv

Tidspunkt for tiltaket



Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode.

Fra dato : **15.06.2026**

Til dato : **09.10.2026**

Begrunn valg av tidspunkt : **Vi har pågående arbeider på flomluke på Dam Nidel. Arbeidene var planlagt til periode med forventet lav vannføring og lav vannstand i magasinene ovenfor. Nå er det lite reguleringskapasitet igjen, samt intense nedbørperioder som fører til fare for personer som arbeider på anlegget. Vi ønsker så raskt som mulig å kunne innføre en buffer på 30 cm for varslings og evakuering av folk som arbeider på luke.**

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

Tapping under LRV

Vedlegg

Vedlegg til søknad

2026 - Åmli Dam Nidelv Midlertidig avvik fra vannstand.pdf

Søknadsbrev

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Dam Nidelv, ID 2167, er en betong lukedam i Åmli kommune, Agder fylke. Gjeldende konsesjon er av 19.12.1980. I konsesjonen står det «Inntaksmagasinet i Nidelva tillates oppdemmet til kt. 149,5. Vasstandvariasjonene i inntaksmagasinet skal begrenses til nøyaktigheten av reguleringsorganene.»

Vi har pågående arbeider med sandblåsning og maling av klappelukene. Arbeidene har vært planlagt til en periode med normalt lav vannføring. Flomlukene er nå satt ut av automatisk vannstandsregulering av sikkerhetsmessige årsaker for de som jobber nedstrøms for lukene, og «reguleringsorgan» er dermed manuell styring.

Den siste tiden har vi hatt mye nedbør og oppstrøms magasin, både Nisser og Fyresvatn, begynner å bli fulle, slik at vi ikke har tilgjengelig så mye regulering. I tillegg er det er uregulert felt inn til Dam Nidelv på ca 340 km2. For å ha litt bedre tid til sikker evakuering av folk, materiell og avfall (blåsesand) dersom vi får flere slike intense nedbørshendelser framover, ønsker vi å senke vannstanden med 30 cm i forhold til HRV/LRV.

Ønsket periode er fra så raskt som mulig, til oktober 2026. Vi har sjekket med Åmli kommune, som ikke har noen innsigelser.

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnummer

882973972

Navn

Å ENERGI VANNKRAFT AS

E-postadresse

firmapost@aenergi.no

Telefonnummer

38607000

Informasjon om kontaktperson

Fornavn

HANNE

Etternavn

NØVIK

Telefonnummer

+4793891130

E-postadresse

hanne.novik@aenergi.no

Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak?

Nei

Kraftverk

Velg kraftverk som er nærmest tiltaket

525 - Åmli-Nidelv

Tidspunkt for tiltaket

Fra dato

15.06.2026

Til dato

09.10.2026

Begrunn valg av tidspunkt

Vi har pågående arbeider på flomluke på Dam Nidel. Arbeidene var planlagt til periode med forventet lav vannføring og lav vannstand i magasinene ovenfor. Nå er det lite reguleringskapasitet igjen, samt intense nedbørperioder som fører til fare for personer som arbeider på anlegget. Vi ønsker så raskt som mulig å kunne innføre en buffer på 30 cm for varsling og evakuering av folk som arbeider på luke.

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

Tapping under LRV

Vedlegg

Vedlegg til søknad *

Navn

Filstørrelse



2026 - Åmli Dam Nidelv Midlertidig avvik fra vanns... .pdf

919.92 KB

Søknadsbrev

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Dam Nidelv, ID 2167, er en betong lukedam i Åmli kommune, Agder fylke. Gjeldende konsesjon er av 19.12.1980. I konsesjonen står det «Inntaksmagasinet i Nidelva tillates oppdemmet til kt. 149,5. Vasstandvariasjonene i inntaksmagasinet skal begrenses til nøyaktigheten av reguleringsorganene.»

Vi har pågående arbeider med sandblåsning og maling av klappelukene. Arbeidene har vært planlagt til en periode med normalt lav vannføring. Flomlukene er nå satt ut av automatisk vannstandsregulering av sikkerhetsmessige årsaker for de som jobber nedstrøms for lukene, og «reguleringsorgan» er dermed manuell styring.

Den siste tiden har vi hatt mye nedbør og oppstrøms magasin, både Nisser og Fyresvatn, begynner å bli fulle, slik at vi ikke har tilgjengelig så mye regulering. I tillegg er det er uregulert felt inn til Dam Nidelv på ca 340 km². For å ha litt bedre tid til sikker evakuering av folk, materiell og avfall (blåsesand) dersom vi får flere slike intense nedbørshendelser framover, ønsker vi å senke vannstanden med 30 cm i forhold til HRV/LRV.

Ønsket periode er fra så raskt som mulig, til oktober 2026. Vi har sjekket med Åmli kommune, som ikke har noen innsigelser.