

FAGNE AS
Postboks 2015
5504 HAUGESUND

Vår dato: 13.07.2023

Vår ref.: 202114411-28 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til å la nedlagte jordkabler og sjøkabler bli liggende i bakken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Fagne AS tillatelse til å la tre nedlagte jordkabler og to nedlagte sjøkabler bli liggende i bakken og i fjordbunnen. Anleggene er i Odda kommune i Vestland fylke. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/9908/A.

Klage

Denne avgjørelsen kan påklages innen 28. august 2023 (utvidet frist utover krav i forvaltningsloven kapittel VI, grunnet sommerferie). Se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Fagne for kommentar før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Bakgrunn og søknad

Fagne bygger om 66 kV anlegg i Odda. Tillatelsene til ombygging er gitt i to vedtak av 1. november 2019 (NVE ref: 201841781-31) og 22. august 2022 (NVE ref: 202114411-17). I tillegg til at Fagne bygger nytt nett, skal de også rive gammelt anlegg, blant annet følgende tre jordkabler og to sjøkabler:

Forbindelse (fra – til)	kabeltype	lengde
Sengjaneset – TiZir Titanium and Iron (TTI 1 og 2)	2 x Cu 240, oljekabler	900
Sengjaneset – TiZir Titanium and Iron (TTI 3)	630 mm Al, oljekabel	1200
Sengjaneset – Muffehus 3	630 mm ² Al, PEX-kabel	2100
Sjøkabel Kvitur muffehus 2 – Boliden	630 mm ² Al, PEX-kabel	800
Sjøkabel Kvitur muffehus 1 – Boliden	2 x Cu 240, oljekabler	800

Energilovforskriften § 3-5 d sier at nedlagte anlegg skal fjernes. Dette var også forutsetningen i de to vedtakene fra NVE nevnt over. Den 13. april 2023 sendte Fagne en søknad til NVE om dispensasjon fra dette kravet i medhold av energilovforskriften § 9-4. De søker om tillatelse til å la deler av de eksisterende jordkablene, som er tatt ut av drift, bli



liggende. Fagne begrunner søknaden med at det å grave opp kablene vil gi større ulemper enn det å la dem ligge. I søknaden står det:

«I traséene for eksisterende kabler ligger det mye annen infrastruktur, eksempelvis fiberkabler, VA-anlegg og andre kraftkabler. Å fjerne disse kablene medfører derfor høy risiko for å påføre kritiske skader på eksisterende infrastruktur.

For sjøkabelforbindelsene (Muffehus 1 – Boliden og Muffehus 2 – Boliden) er det også sannsynlig at prosessen med å fjerne kabler vil virvle opp mye forurensing fra fjordbunnen som har samlet seg opp fra industrien som er i området. Det er også lagt andre sjøkabler (trolig tele-kabel) over disse, som vanskeliggjør heving. Utover dette vil fjerning av forbindelsene medføre store kostnader.»

Fagne beskriver videre at de tre oljekablene vil bli kappet og tømt for olje før de tettes i hver ende. Fagne vil bruke absorbenter der hvor det er fare for oljesøl i prosessen.



Figur 1: Oversiktskart over de fem forbindelsene. Kilde: søknaden.



1. Sengjaneset – TiZir Titanium and Iron (TTI 1 og TTI 2)



Figur 2: Kart over Sengjanes/Tyssedal. Kilde: søknaden.

NVEs behandling av søknaden

Den 12. mai 2023 sendte NVE søknaden om å la kablene bli liggende på høring til Statsforvalteren i Vestland, Vestland fylkeskommune, Ullensvang kommune, Telenor kabelnett, Telia Norge AS, BKK AS, DSB, Tizir Titanium & Iron AS, Statnett SF og Statens vegvesen. Fagne sendte høringsbrevet til berørte grunneiere og rettighetshavere. Høringsfristen ble satt til 5. juni 2023.

NVE mottok én høringsuttalelse til søknaden, fra Statsforvalteren i Vestland som ikke hadde merknader til tiltaket.

NVEs vurdering

Det er NVEs praksis at tillatelse til å la kabler bli liggende kan gis dersom det ikke er vesentlige innvendinger fra grunneiere eller andre, og det ikke påvirker allmenne interesser i vesentlig grad. Det er ikke kommet noen innspill i denne saken som er negative til at kablene blir liggende.

To av kablene er plastisolert og inneholder ikke olje. Tre av kablene er oljekabler som vil bli tømt for olje før de forsegles. Under tømningen vil det bli benyttet absorbenter. NVE mener at det dermed er svært liten risiko for oljeutslipp fra kablene. NVE er enig med Fagne i at å grave opp kabler kan gi negative virkninger for grunneiere og andre som benytter seg av området. Slike vi ser det fremstår det unødvendig å grave opp en vei for å fjerne et anlegg, når det ikke gir vesentlige negative virkninger for miljøet å la den bli liggende. Graving gir også fare for å skade annen infrastruktur i bakken, slik som VA-anlegg



og fiberkabler. NVE er også enig i at fjerning av sjøkabler fra sjøbunnen vil gi fare for oppvirling av forurensing fra fjordbunnen.

Vi gjør oppmerksom på at kablene fortsatt er Fagnes ansvar, og dersom det blir nødvendig å fjerne kablene på et senere tidspunkt så er Fagne pliktig å følge opp dette.

Oppsummert mener NVE at å la kablene bli liggende i bakken og på fjordbunnen vil gi færre negative virkninger enn å grave kablene opp.

Vedtak

NVE gir i medhold av energilovforskriften § 9-4 dispensasjon fra kravet i energilovforskriften § 3-5 d om at nedlagte anlegg skal fjernes, og gir tillatelse til at tre nedlagte jordkabler på henholdsvis 900, 1200 og 2100 meter blir liggende i bakken og at to sjøkabler på 800 meter bli liggende i fjordbunnen. Vilkår 11, annet kulepunkt, i konsesjon 202214589-2 bortfaller herved. NVE mener det ikke er nødvendig å skrive ut et nytt konsesjonsdokument for denne tillatelsen.

Vilkår

Fagne må ha oversikt over kablene, og må ha kart som viser kablernes plassering, selv om de ikke er i bruk. Kablene er fortsatt Fagnes ansvar, og dersom det blir behov for å fjerne de på et senere tidspunkt er det Fagne som er ansvarlig for dette.

Dersom Fagne planlegger å benytte kablene i distribusjonsnettet senere, må det søkes anleggskonsesjon for dette.

Dersom det i anleggsperioden viser seg at det er mulig å fjerne mer kabel enn anslått, skal dette gjennomføres og informasjon skal sendes til NVE.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at Fagne sender dette brevet til berørte grunneiere/rettighetshavere så snart som mulig.

NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftforsyningen. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten etter vedtak fra systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved senere endringer av anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon.



Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Tor Carlsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

FAGNE AS

Kopimottakerliste:

STATENS VEGVESEN

STATNETT SF

TIZIR TITANIUM & IRON AS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest

TELIA NORGE AS

BKK AS

Telenor Kabelnett

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

ULLENSVANG KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 28. august 2023 eller 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.