

Årdal elveeigarlag  
v/leder Per Bringedal  
4137 Årdal

Årdal 13.1.22

NVE  
Postboks 5091, Majorstua  
0301 Oslo

## Høringsuttalelse vilkårsrevisjon Ulla-Førre utbyggingen

Årdal elveeigarlag støtter NJFF Rogaland sitt høringssvar vedrørende krav til tiltak i Tusso som del av revisjonsprosessen oppsummert som følger:

### Minstevannføring og målepunkt

Krav om minstevannføring på 1,0 m<sup>3</sup>/s på sommeren og 0,5 m<sup>3</sup>/s resten av året.

Vi mener at reduksjon i kraftproduksjon er akseptabel i forhold til nytten som NJFF Rogaland har inngående redegjort for i sitt høringssvar som vi full ut står bak.

I tillegg bør det settes et krav om tilstrekkelig stort vannslipp over en begrenset periode som sikrer smoltutvandringen i vassdraget.

Vannføringsslippet må måles ved øvre vandringshinder i Tusso

Med vennlig hilsen

Per Bringedal  
Leder Årdal elveeigarlag

Kopi:

Hjelmeland kommune  
Statsforvalteren i Rogaland